

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

105 年 11 月

飲用水水質檢測			pH 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群	
	採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	105.11.23	勝利淨水場		6.45	0.560	114	64	0.00	0.002	0.1	289	0.004	0.020	0.65	85.5	0.021	3.1
南竿	105.11.23	儲水沃淨水場		6.87	0.140	215	2	0.00	0.002	0.1	212	0.016	0.002	0.01	34.2	0.042	3.1
南竿	105.11.23	中興嶺總配水池		6.84	0.240	150	2	0.00	0.004	0.0	226	0.014	0.015	0.27	34.2	0.000	<1
南竿	105.11.23	二期海淡水		6.94	0.080	106	0	0.00	0.001	0.1	168	0.000	0.013	0.03	17.1	0.021	<1
南竿	105.11.23	三期海淡水		6.84	0.060	171	3	0.00	0.001	0.1	243	0.000	0.000	0.35	17.1	0.029	<1
北竿	105.11.23	坂里淨水場		6.74	0.090	152	8	0.00	0.001	0.0	208	0.018	0.010	0.00	34.2	0.011	<1
北竿	105.11.23	上村配水池		6.62	0.130	129	11	0.00	0.003	0.1	222	0.031	0.000	0.00	34.2	0.016	<1
北竿	105.11.23	北竿海淡水		6.81	0.060	144	0	0.00	0.003	0.0	187	0.000	0.011	0.00	17.1	0.027	<1
東莒	105.11.23	東莒供水站		6.27	0.080	123	24	0.00	0.004	1.1	267	0.004	0.019	0.29	85.5	0.000	<1
西莒	105.11.23	西莒淨水場		6.42	0.140	172	44	0.00	0.004	0.2	335	0.010	0.053	0.23	85.5	0.036	<1
西莒	105.11.23	西坵配水池		6.68	0.070	100	4	0.00	0.003	0.2	154	0.018	0.021	0.02	17.1	0.000	<1
西莒	105.11.23	西莒海淡水		6.87	0.050	76	0	0.00	0.007	0.1	114	0.000	0.023	0.08	0	0.000	<1
東引	105.11.23	東湧淨水場		6.43	0.070	132	34	0.00	0.004	0.3	250	0.025	0.028	0.09	34.2	0.009	<1
東引	105.11.23	中柱配水池		6.51	0.080	140	21	0.00	0.004	0.2	229	0.035	0.021	0.06	34.2	0.014	<1
東引	105.11.23	獅子村配水池		6.16	0.110	126	26	0.00	0.003	0.2	245	0.038	0.044	0.20	34.2	0.000	<1
東引	105.11.23	東引海淡水		6.54	0.100	129	0	0.00	0.004	0.1	151	0.000	0.017	0.00	17.1	0.000	<1
水源水質檢測			pH 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD									
	採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L								
南竿	105.11.23	勝利淨水場原水		6.48	1.45	260	0.025	0.08	12.1								
南竿	105.11.23	儲水沃淨水場原水		7.31	1.52	251	0.016	0.02	10								
南竿	105.11.23	后沃水庫原水		7.01	1.28	1471	0.049	0.00	6.4								
北竿	105.11.23	坂里淨水場原水		7.02	0.590	295	0.031	0.00	7								
東莒	105.11.23	東莒地下水原水		7.10	0.200	286	0.006	0.00	1.5								
東莒	105.11.23	福正水庫		7.06	3.48	375	0.069	0.02	7.6								
西莒	105.11.23	樂道沃上池原水		7.84	6.37	318	0.052	0.01	10.4								
西莒	105.11.23	樂道沃水庫		7.36	6.67	349	0.035	0.04	8.2								
西莒	105.11.23	菜埔沃水庫		7.67	1.97	403	0.047	0.00	8.4								
東引	105.11.23	東湧淨水場原水		7.75	2.02	298	0.050	0.02	4.2								