

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

106年1月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群	
	採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	106.01.19	勝利淨水場		7.74	0.320	100	55	0.14	0.000	0.9	246	0.001	0.028	0.12	171	0.008	<1
南竿	106.01.19	儲水沃淨水場		7.48	0.070	112	18	0.04	0.002	0.7	162	0.003	0.011	0.34	34.2	0.010	<1
南竿	106.01.19	中興嶺總配水池		7.26	0.200	106	12	0.03	0.002	0.2	168	0.005	0.010	0.22	51.3	0.028	<1
南竿	106.01.19	二期海淡水		7.31	0.070	118	2	0.03	0.000	0.2	162	0.000	0.000	0.00	34.2	0.000	<1
南竿	106.01.19	三期海淡水		6.96	0.120	109	3	0.03	0.001	0.6	157	0.000	0.000	0.00	51.3	0.000	<1
北竿	106.01.19	坂里淨水場		7.03	0.170	158	25	0.01	0.000	0.5	243	0.005	0.010	0.07	119.7	0.070	<1
北竿	106.01.19	上村配水池		6.88	0.150	156	25	0.04	0.000	0.8	243	0.000	0.015	0.05	119.7	0.025	<1
北竿	106.01.19	北竿海淡水		7.03	0.120	185	2	0.02	0.000	0.6	239	0.000	0.008	0.00	51.3	0.000	<1
東莒	106.01.19	東莒淨水場		6.72	0.130	96	28	0.01	0.000	2.5	226	0.000	0.015	0.06	119.7	0.005	<1
西莒	106.01.19	西莒淨水場		6.80	0.210	145	45	0.04	0.001	0.5	283	0.000	0.020	0.09	119.7	0.022	<1
西莒	106.01.19	西坵配水池		6.92	0.130	97	15	0.02	0.000	0.3	153	0.000	0.015	0.01	51.3	0.015	<1
西莒	106.01.19	西莒海淡水		7.18	0.160	58	10	0.06	0.000	0.5	83	0.000	0.006	0.00	0	0.013	<1
東引	106.01.19	東湧淨水場		7.08	0.190	73	15	0.05	0.001	0.9	106	0.000	0.007	0.02	51.3	0.003	<1
東引	106.01.19	中柱配水池		7.11	0.150	69	8	0.03	0.001	0.6	106	0.000	0.011	0.02	51.3	0.005	<1
東引	106.01.19	獅子村配水池		6.97	0.120	80	6	0.02	0.000	0.6	106	0.000	0.008	0.06	68.4	0.000	<1
東引	106.01.19	東引海淡水		7.03	0.140	73	1	0.02	0.000	0.4	100	0.000	0.000	0.00	34.2	0.000	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD									
	採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L								
南竿	106.01.19	勝利淨水場原水		6.61	1.74	235	0.048	0.08	14.2								
南竿	106.01.19	儲水沃淨水場原水		6.68	1.05	227	0.030	0.07	10.5								
南竿	106.01.19	后沃水庫原水		6.77	2.51	1559	0.123	0.11	16.3								
北竿	106.01.19	坂里淨水場原水		7.04	1.5	238	0.045	0.06	9.7								
東莒	106.01.19	東莒淨水場原水		6.87	0.120	224	0.004	0.03	4.2								
東莒	106.01.19	福正水庫		6.98	0.200	301	0.000	0.07	8								
西莒	106.01.19	樂道沃上池原水		6.96	3.63	258	0.025	0.04	5.5								
西莒	106.01.19	樂道沃水庫		6.93	1.48	273	0.048	0.09	8								
西莒	106.01.19	菜埔沃水庫		7.01	2.11	335	0.009	0.04	7.7								
東引	106.01.19	東湧淨水場原水		6.93	2.08	246	0.118	0.23	5.2								