

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

107年3月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	107.03.22	勝利淨水場	7.41	0.286	112	62	0.02	0.002	0.4	335	0.028	0.039	0.16	171	0.080	<1
南竿	107.03.22	儲水沃淨水場	7.86	0.602	132	52	0.01	0.001	0.6	356	0.033	0.022	0.22	136.8	0.201	<1
南竿	107.03.22	中興嶺總配水池	7.52	0.236	106	32	0.01	0.000	0.3	182	0.031	0.016	0.08	68.4	0.062	<1
南竿	107.03.22	二期海淡水	7.86	0.105	104	2	0.01	0.000	0.0	144.5	0.000	0.005	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	107.03.22	三期海淡水	7.80	0.140	96	2	0.02	0.005	0.0	279	0.000	0.002	0.01	17.1	0.019	<1
北竿	107.03.22	坂里淨水場	7.66	0.106	95	22	0.00	0.003	0.2	179.8	0.102	0.000	0.13	51.3	0.049	<1
北竿	107.03.22	上村配水池	7.86	0.102	89	18	0.00	0.004	0.0	184.1	0.088	0.000	0.02	51.3	0.039	<1
北竿	107.03.22	北竿海淡水	7.50	0.106	103	6	0.00	0.003	0.0	130	0.003	0.004	0.00	17.1	0.000	<1
東莒	107.03.27	東莒淨水場	7.18	0.140	138	26	0.00	0.002	3.2	289	0.011	0.000	0.12	136.8	0.000	<1
西莒	107.03.27	西莒淨水場	7.62	0.320	158	48	0.00	0.002	0.8	367	0.031	0.020	0.08	119.7	0.042	<1
西莒	107.03.27	西坵配水池	7.82	0.071	102	31	0.00	0.000	0.2	164	0.019	0.000	0.03	17.1	0.012	<1
西莒	107.03.27	西莒海淡水	7.77	0.083	110	2	0.00	0.000	0.1	162.2	0.012	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
東引	107.03.22	東湧淨水場	7.52	0.239	138	18	0.00	0.001	0.6	287	0.000	0.012	0.11	68.4	0.063	<1
東引	107.03.22	中柱配水池	7.83	0.190	132	3	0.00	0.000	0.2	275	0.018	0.019	0.06	68.4	0.061	<1
東引	107.03.22	獅子村配水池	7.76	0.216	121	2	0.00	0.000	0.1	277	0.043	0.017	0.02	51.3	0.035	<1
東引	107.03.22	東引海淡水	7.87	0.157	111	2	0.00	0.000	0.0	221	0.030	0.007	0.01	17.1	0.000	1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD								
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L								
南竿	107.03.22	勝利淨水場原水	8.37	2.55	323	0.072	0.04	19.4								
南竿	107.03.22	儲水沃淨水場原水	8.01	3.66	401	0.053	0.03	10.2								
南竿	107.03.22	后沃水庫原水	8.87	1.39	1249	0.052	0.03	11.2								
北竿	107.03.22	坂里淨水場原水	8.92	2.12	302	0.038	0.02	14								
東莒	107.03.27	東莒淨水場原水	7.06	0.213	286	0.002	0.00	0.2								
東莒	107.03.27	福正水庫	7.86	2.72	374	0.045	0.00	11.2								
西莒	107.03.27	樂道沃水庫	8.46	2.48	356	0.039	0.00	22.1								
西莒	107.03.27	菜埔沃水庫	8.37	6.4	405	0.066	0.00	11.2								
東引	107.03.22	東湧淨水場原水	9.17	4.04	325	0.065	0.03	5.2								