

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

107年10月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	107.10.19	勝利淨水場	6.79	0.465	131	75	0.00	0.004	0.2	337	0.040	0.042	0.37	119.7	0.193	<1
南竿	107.10.19	儲水沃淨水場	7.08	0.467	144	65	0.00	0.002	0.2	361	0.032	0.015	0.51	153.9	0.263	<1
南竿	107.10.19	中興嶺總配水池	7.46	0.224	142	25	0.03	0.003	0.3	289	0.019	0.023	0.41	68.4	0.098	<1
南竿	107.10.19	二期海淡水	7.04	0.105	122	0	0.00	0.001	0.3	186.8	0.010	0.009	0.63	34.2	0.000	<1
南竿	107.10.19	三期海淡水	7.49	0.267	164	2	0.02	0.001	0.3	298	0.026	0.007	0.21	17.1	0.006	<1
北竿	107.10.19	坂里淨水場	7.84	0.307	109	13	0.00	0.005	0.3	223	0.014	0.011	0.16	51.3	0.022	<1
北竿	107.10.19	上村配水池	7.00	0.258	109	14	0.00	0.003	0.3	225	0.029	0.019	0.09	51.3	0.060	<1
北竿	107.10.19	北竿海淡水	7.14	0.146	122	0	0.00	0.002	0.2	176	0.011	0.013	0.15	17.1	0.000	<1
東莒	107.10.19	東莒淨水場	7.32	0.312	92	26	0.01	0.015	2.0	212	0.021	0.016	0.31	171	0.012	<1
西莒	107.10.19	西莒淨水場	7.43	0.308	162	57	0.03	0.007	0.6	233	0.034	0.022	0.36	136.8	0.132	<1
西莒	107.10.19	西坵配水池	7.18	0.132	131	0	0.01	0.006	0.4	198	0.012	0.008	0.12	34.2	0.012	<1
西莒	107.10.19	西莒海淡水	7.32	0.080	126	1	0.00	0.004	0.2	171.1	0.006	0.006	0.16	17.1	0.008	<1
東引	107.10.19	東湧淨水場	7.52	0.332	133	33	0.03	0.006	0.2	265	0.033	0.031	0.42	119.7	0.193	<1
東引	107.10.19	中柱配水池	7.42	0.289	141	12	0.01	0.005	0.2	282	0.016	0.021	0.28	68.4	0.062	<1
東引	107.10.19	獅子村配水池	7.41	0.412	153	16	0.01	0.003	0.1	231	0.018	0.016	0.13	68.4	0.058	<1
東引	107.10.19	東引海淡水	7.39	0.102	109	0	0.00	0.000	0.0	168.8	0.008	0.006	0.08	17.1	0.009	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD								
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L								
南竿	107.10.19	勝利淨水場原水	7.80	4.82	324	0.275	0.28	27.7								
南竿	107.10.19	儲水沃淨水場原水	7.33	3.37	358	0.148	0.06	19.2								
南竿	107.10.19	后沃水庫原水	7.69	1.77	1314	0.137	0.17	18.5								
北竿	107.10.19	坂里淨水場原水	7.08	2.33	322	0.101	0.00	21.1								
東莒	107.10.19	東莒淨水場原水	7.19	0.762	289	0.020	0.04	1.4								
東莒	107.10.19	福正水庫	7.63	6.52	386	0.197	0.00	23.3								
西莒	107.10.19	樂道沃水庫	7.81	4.52	326	0.052	0.00	25.2								
西莒	107.10.19	菜埔沃水庫	7.72	6.72	389	0.150	0.09	35.5								
東引	107.10.19	東湧淨水場原水	7.77	7.45	342	0.177	0.14	25.8								