

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

108年3月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	108.03.19	勝利淨水場	7.48	0.405	113	80	0.00	0.003	3.6	414	0.000	0.044	0.02	188.1	0.080	<1
南竿	108.03.19	儲水沃淨水場	7.79	0.473	124	86	ND	0.003	3.2	388	0.009	0.000	0.09	68.4	0.082	<1
南竿	108.03.19	中興嶺總配水池	7.77	0.505	108	25	0.00	0.002	2.2	248	0.011	0.007	0.00	68.4	0.057	<1
南竿	108.03.19	二期海淡水	7.85	0.175	99	1	ND	0.000	2.0	167	0.014	0.000	0.00	34.2	0.010	<1
南竿	108.03.19	三期海淡水	7.71	0.189	74	1	ND	0.000	1.7	150.8	0.015	0.000	0.00	68.4	0.050	<1
北竿	108.03.19	坂里淨水場	7.59	0.191	95	7	0.00	0.000	1.4	173.1	0.017	0.000	0.00	34.2	0.078	<1
北竿	108.03.19	上村配水池	7.72	0.408	96	12	ND	0.000	1.5	198.1	0.020	0.014	0.00	34.2	0.116	<1
北竿	108.03.19	北竿海淡水	7.82	0.219	95	0	0.00	0.000	1.6	126.4	0.018	0.000	0.00	0	0.001	<1
東莒	108.03.25	東莒淨水場	7.40	0.230	112	30	0.00	0.005	7.8	330	0.000	0.013	0.17	136.8	0.027	1
西莒	108.03.25	西莒淨水場	7.55	0.569	149	64	0.01	0.005	2.9	385	0.007	0.014	0.12	136.8	0.048	<1
西莒	108.03.25	西坵配水池	7.57	0.494	130	24	0.01	0.005	2.4	358	0.000	0.011	0.12	68.4	0.026	<1
西莒	108.03.25	西莒海淡水	7.54	0.297	199	1	0.00	0.003	1.9	319	0.000	0.000	0.03	34.2	0.001	<1
東引	108.03.21	東湧淨水場	7.51	0.143	68	1	0.03	0.002	2.2	146.5	0.011	0.002	0.05	68.4	0.021	<1
東引	108.03.21	中柱配水池	7.99	0.155	66	0	0.02	0.001	1.3	141.2	0.011	0.005	0.02	34.2	0.022	<1
東引	108.03.21	獅子村配水池	7.49	0.141	91	0	0.07	0.001	1.6	139.7	0.026	0.013	0.06	17.1	0.000	<1
東引	108.03.21	東引海淡水	7.63	0.235	62	0	0.08	0.003	1.3	121.3	0.072	0.007	0.06	0	0.011	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC							
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L							
南竿	108.03.19	勝利淨水場原水	7.88	2.59	402	0.094	0.01	29	4.4							
南竿	108.03.19	儲水沃淨水場原水	8.45	2.8	378	0.038	0.06	7.7	2.7							
南竿	108.03.19	后沃水庫	8.88	2.24	1363	0.040	0.17	28.6	10.1							
北竿	108.03.19	坂里淨水場原水	8.53	1.64	335	0.054	0.01	21	4.7							
東莒	108.03.25	東莒淨水場原水	7.12	0.485	318	0.005	0.03	1.9	0.4							
東莒	108.03.25	福正水庫	7.77	8.79	426	0.240	0.02	23.3	5.2							
西莒	108.03.25	樂道沃水庫	8.19	3.63	315	0.021	0.04	13.9	2.1							
西莒	108.03.25	菜埔沃水庫	8.64	18.2	87.5	0.050	0.14	17	2.3							
東引	108.03.21	東湧淨水場原水	8.89	3.02	343	0.023	0.12	9.2	2.9							