

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

108年7月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	108.07.22	勝利淨水場	7.47	0.526	84	62	0.01	0.004	4.3	387	0.000	0.046	0.36	102.6	0.078	1
南竿	108.07.22	儲水沃淨水場	7.19	0.596	72	66	0.00	0.003	6.8	329	0.015	0.028	0.09	68.4	0.110	<1
南竿	108.07.22	中興嶺總配水池	7.42	0.991	102	41	0.05	0.006	3.2	337	0.013	0.042	0.11	85.5	0.132	<1
南竿	108.07.22	二期海淡水	7.35	0.156	112	0	0.06	0.005	1.9	308	0.000	0.000	0.00	17.1	0.004	<1
南竿	108.07.22	三期海淡水	7.44	0.146	149	2	0.07	0.005	2.2	316	0.000	0.002	0.00	17.1	0.071	<1
北竿	108.07.22	坂里淨水場	7.50	0.167	128	23	0.08	0.004	3.1	335	0.033	0.011	0.00	34.2	0.002	<1
北竿	108.07.22	上村配水池	7.58	0.125	124	24	0.07	0.007	2.9	332	0.021	0.003	0.00	34.2	0.008	<1
北竿	108.07.22	北竿海淡水	8.56	0.180	135	0	0.08	0.005	2.3	331	0.026	0.000	0.00	17	0.007	<1
東莒	108.07.22	東莒淨水場	7.27	0.092	69	31	0.06	0.003	7.9	401	0.023	0.023	0.12	85.5	0.008	<1
西莒	108.07.22	西莒淨水場	7.55	0.234	121	62	0.02	0.006	2.9	449	0.081	0.025	0.02	68.4	0.115	<1
西莒	108.07.22	西坵配水池	7.95	0.172	147	1	0.07	0.004	1.4	384	0.035	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
西莒	108.07.22	西莒海淡水	7.74	0.176	165	0	0.08	0.004	2.0	386	0.039	0.000	0.00	34.2	0.001	<1
東引	108.07.24	東湧淨水場	7.63	0.111	124	7	0.00	0.002	2.6	321	0.005	0.018	0.10	51.3	0.063	<1
東引	108.07.24	中柱配水池	7.79	0.116	132	2	0.00	0.004	1.0	304	0.001	0.016	0.12	51.3	0.052	<1
東引	108.07.24	獅子村配水池	7.66	0.228	122	20	0.00	0.002	2.8	413	0.023	0.024	0.16	68.4	0.044	<1
東引	108.07.24	東引海淡水	7.79	1.31	131	0	0.00	0.000	1.9	287	0.132	0.000	0.00	34.2	0.001	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC							
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L							
南竿	108.07.22	勝利淨水場原水	7.42	4.98	360	0.114	0.16	10.5	4.2							
南竿	108.07.22	儲水沃淨水場原水	7.36	4.07	327	0.091	0.09	5.5	0.7							
南竿	108.07.23	后沃水庫	8.93	4.16	1032	0.072	0.06	17.9	3.2							
北竿	108.07.22	坂里淨水場原水	8.12	2.87	297	0.022	0.01	10.2	2.1							
東莒	108.07.22	東莒淨水場原水	7.07	0.389	396	0.020	0.00	ND	ND							
東莒	108.07.22	福正水庫	8.68	4.46	434	0.067	0.00	19.3	5.1							
西莒	108.07.22	樂道沃水庫	9.35	19.7	400	0.033	0.00	11.7	2							
西莒	108.07.22	菜埔沃水庫	8.99	2.38	444	0.040	0.09	14.1	2.6							
東引	108.07.24	東湧淨水場原水	9.12	4.33	363	0.036	0.08	16.2	3.1							