

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

108年10月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	108.10.22	勝利淨水場	7.14	0.853	114	52	0.00	0.000	3.3	375.4	0.008	0.025	0.44	138.8	0.081	<1
南竿	108.10.22	儲水沃淨水場	7.33	0.25	106	29	0.00	0.000	3.1	282.3	0.001	0.013	0.18	102.6	0.069	<1
南竿	108.10.22	中興嶺總配水池	7.47	0.245	108	17	0.00	0.000	5.6	247.6	0.013	0.016	0.10	51.3	0.068	<1
南竿	108.10.22	二期海淡水	7.59	0.162	101	0	0.04	0.000	2.2	321.1	0.000	0.005	0.12	17.1	0.002	<1
南竿	108.10.23	三期海淡水	8.28	0.406	118	0	0.03	0.003	0.4	234.1	0.137	0.014	0.03	34.2	0.016	<1
北竿	108.10.22	坂里淨水場	7.36	0.409	102	19	0.07	0.000	2.6	268.2	0.003	0.035	0.14	68.4	0.018	<1
北竿	108.10.22	上村配水池	7.52	0.381	80	17	0.07	0.000	3.3	267.1	0.000	0.038	0.25	85.5	0.021	<1
北竿	108.10.22	北竿海淡水	7.76	0.098	72	0	0.00	0.000	2.2	186.6	0.000	0.000	0.12	17	0.000	<1
東莒	108.10.22	東莒淨水場	7.00	0.177	89	23	0.00	0.001	1.1	388	0.000	0.000	0.27	102.6	0.000	<1
西莒	108.10.22	西莒淨水場	7.06	0.160	145	50	0.01	0.001	0.3	466	0.011	0.000	0.20	51.3	0.041	<1
西莒	108.10.22	西坵配水池	7.06	0.138	103	0	0.01	0.004	0.2	249	0.003	0.000	0.00	34.2	0.000	<1
西莒	108.10.22	西莒海淡水	7.00	0.230	104	0	0.03	0.000	0.5	235	0.041	0.000	0.09	0	0.000	<1
東引	108.10.21	東湧淨水場	6.32	0.253	121	7	0.02	0.002	0.5	314	0.002	0.000	0.09	51.3	0.029	<1
東引	108.10.21	中柱配水池	7.00	0.260	113	5	0.02	0.002	0.4	308	0.000	0.000	0.10	51.3	0.021	<1
東引	108.10.21	獅子村配水池	7.00	0.226	106	4	0.01	0.002	0.6	304	0.000	0.000	0.13	51.3	0.084	<1
東引	108.10.21	東引海淡水	7.15	0.150	122	1	0.00	0.002	0.2	262	0.014	0.000	0.08	34.2	0.000	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC							
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L							
南竿	108.10.22	勝利淨水場原水	8.81	10.1	378	0.137	0.04	22.7	6.2							
南竿	108.10.22	儲水沃淨水場原水	8.80	4.1	356	0.062	0.02	9.8	3.8							
南竿	108.10.23	后沃水庫	9.46	5.32	1086	0.089	0.07	24.6	3.6							
北竿	108.10.22	坂里淨水場原水	8.42	2.09	351	0.069	0.50	8.8	2.4							
東莒	108.10.22	東莒淨水場原水	7.50	0.224	381	0.017	0.05	0.7	ND							
東莒	108.10.22	福正水庫	7.89	5.3	495	0.239	0.17	15.9	4.2							
西莒	108.10.22	樂道沃水庫	8.67	6.64	429	0.031	0.06	9	0.9							
西莒	108.10.22	菜埔沃水庫	8.59	6.01	504	0.159	0.04	16.8	5.3							
東引	108.10.21	東湧淨水場原水	8.40	8.62	408	0.152	0.20	11.3	3.4							