

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

109年

12月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	109/12/18	儲水沃淨水場	7.32	0.152	89	2	0.02	0.006	0.2	201	0.000	0.000	0.02	17.1	0.005	<1
南竿	109/12/18	中興嶺配水池	7.42	0.113	72	3	0.00	0.003	0.3	192	0.000	0.006	0.07	17.1	0.006	<1
南竿	109/12/18	雲台山配水池	7.48	0.089	88	5	0.03	0.002	0.2	172	0.000	0.002	0.03	34.2	0.002	<1
南竿	109/12/18	二期海淡水	7.02	0.083	125	1	0.02	0.009	0.1	264	0.000	0.000	0.02	17.1	0.009	<1
南竿	109/12/18	三期海淡水	7.35	0.142	66	0	0.00	0.016	0.9	148	0.000	0.000	0.48	17.1	0.001	<1
北竿	109/12/22	坂里淨水場	7.39	0.213	132	62	0.01	0.013	0.3	177	0.000	0.008	0.03	102.6	0.072	<1
北竿	109/12/22	上村配水池	7.42	0.126	116	35	0.03	0.012	0.2	169	0.002	0.002	0.02	85.5	0.049	<1
北竿	109/12/22	北竿海淡水	7.55	0.089	108	0	0.00	0.008	0.3	202	0.008	0.002	0.00	17.1	0.012	<1
東莒	109/12/22	東莒淨水場	6.99	0.301	65	43	0.02	0.022	4.6	289	0.002	0.003	0.33	119.7	0.008	<1
西莒	109/12/22	西莒淨水場	7.13	0.206	133	88	0.05	0.009	0.6	266	0.008	0.012	0.15	102.6	0.152	<1
西莒	109/12/22	西坵配水池	7.42	0.277	101	33	0.03	0.002	0.2	232	0.006	0.003	0.03	34.2	0.036	<1
西莒	109/12/22	西莒海淡水	7.33	0.213	115	16	0.02	0.003	0.2	199	0.000	0.003	0.02	17.1	0.008	<1
東引	109/12/17	東湧淨水場	7.87	0.202	123	50	0.56	0.009	0.8	432	0.000	0.069	0.62	171	0.009	<1
東引	109/12/17	中柱配水池	8.12	1.86	103	26	0.27	0.015	0.3	340	0.000	0.306	0.71	119.7	0.022	<1
東引	109/12/17	獅子村配水池	8.06	0.307	116	18	0.28	0.017	0.5	320	0.000	0.045	0.46	102.6	0.015	<1
東引	109/12/17	東引海淡水	6.77	0.299	77	0	0.00	0.014	0.4	191	0.000	0.000	0.22	17.1	0.011	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	水庫淤漂	勝利水庫	-	-	-	-	-	-	-	-						
南竿	109/12/18	儲水沃上壩	7.99	2.98	356	0.058	0.08	14.9	3.1	-						
南竿	109/12/18	儲水沃下壩	7.82	3.52	349	0.042	0.09	15.6	3.6	-						
南竿	109/12/18	后沃水庫	7.77	3.33	776	0.056	0.16	22.6	5.2	-						
北竿	109/12/22	坂里水庫	7.52	2.56	366	0.069	0.12	18.8	2.8	-						
東莒	109/12/22	東莒淨水場原水	7.08	0.226	389	0.042	0.03	0.2	0	0.011						
東莒	109/12/22	大坪B井	6.82	3.33	449	0.072	0.01	0.3	0	0.612						
東莒	109/12/22	福正水庫	8.12	2.42	552	0.116	0.08	23.3	4.5	0.046						
西莒	109/12/22	樂道沃水庫	8.33	3.55	398	0.043	0.21	17.5	2.8	-						
西莒	109/12/22	菜埔沃水庫	8.58	5.12	411	0.072	0.16	12.3	2.1	-						
東引	109/12/17	東湧水庫	8.11	4.23	453	0.186	0.88	21.2	4.2	-						