

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

110年

3月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群	
	採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	110/03/25	儲水沃淨水場		7.94	0.057	92	3	0.01	0.003	0.2	109	0.003	0.003	0.02	17.1	0.003	<1
南竿	110/03/24	中興嶺配水池		6.89	0.132	78	4	0.00	0.002	0.3	111	0.000	0.006	0.02	34.2	0.008	<1
南竿	110/03/24	雲台山配水池		7.09	0.110	81	6	0.02	0.002	0.2	144	0.002	0.002	0.01	34.2	0.012	<1
南竿	110/03/25	二期海淡水		6.65	0.063	52	8	0.00	0.001	0.0	136	0.000	0.000	0.03	34.2	0.002	<1
南竿	110/03/25	三期海淡水		6.90	0.045	61	12	0.00	0.006	0.0	141	0.008	0.000	0.08	17.1	0.006	<1
北竿	110/03/24	坂里淨水場		7.60	0.168	106	47	0.00	0.005	0.3	213	0.006	0.009	0.23	102.6	0.011	<1
北竿	110/03/24	上村配水池		7.59	0.153	97	58	0.00	0.008	0.5	319	0.000	0.001	0.25	102.6	0.046	<1
北竿	110/03/24	北竿海淡水		7.62	0.052	75	1	0.00	0.008	0.4	159.8	0.003	0.005	0.11	34.2	0.009	<1
東莒	110/03/22	東莒淨水場		7.50	0.246	100	25	0.00	0.006	1.6	366	0.000	0.018	0.13	136.8	0.009	<1
西莒	110/03/24	西莒淨水場		7.54	0.151	136	26	0.02	0.008	0.4	484	0.018	0.009	0.65	119.7	0.040	14
西莒	110/03/24	西坵配水池		7.13	0.231	73	1	0.00	0.005	0.3	148.6	0.021	0.000	0.89	17.1	0.020	<1
西莒	110/03/24	西莒海淡水		6.62	0.224	66	0	0.00	0.009	0.3	141.9	0.000	0.002	0.10	0	0.022	<1
東引	110/03/22	東湧淨水場		7.72	0.354	104	8	0.00	0.009	0.4	306	0.045	0.015	0.03	51.3	0.009	<1
東引	110/03/22	中柱配水池		7.80	0.132	124	7	0.00	0.008	0.4	315	0.000	0.038	0.06	51.3	0.013	1
東引	110/03/22	獅子村配水池		7.81	0.139	110	9	0.00	0.050	0.3	310	0.005	0.012	0.11	51.3	0.014	<1
東引	110/03/22	東引海淡水		7.81	0.344	97	1	0.00	0.006	0.4	250	0.000	0.005	0.05	34.2	0.008	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC	鐵							
	採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	水庫淤漂	勝利水庫		-	-	-	-	-	-	-	-						
南竿	110/03/26	儲水沃上壩		9.04	3.84	367	0.108	0.00	18.2	7.6	-						
南竿	110/03/26	儲水沃下壩		8.36	4.12	411	0.121	0.08	11.1	4.6	-						
南竿	110/03/29	后沃水庫		8.79	4.12	772	0.043	0.18	16.8	5.5	-						
北竿	110/03/24	坂里水庫		8.75	2.94	406	0.053	0.00	31.2	0.6	-						
東莒	110/03/22	東莒淨水場原水		7.28	0.209	382	0.158	0.02	0	1.4	0.000						
東莒	110/03/22	大坪B井		7.22	11.4	424	0.170	0.03	0	2.1	0.902						
東莒	110/03/22	福正水庫		8.28	6.17	544	0.133	0.16	9	4.2	0.086						
西莒	110/03/24	樂道沃水庫		9.11	3.64	446	0.019	0.20	15.6	1	-						
西莒	110/03/24	菜埔沃水庫		8.69	4.79	174.1	0.077	0.01	27.5	6.3	-						
東引	110/03/22	東湧水庫		8.23	2.53	462	0.057	0.00	6	6.9	-						