

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

110年

4月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	110/04/20	儲水沃淨水場	7.25	0.068	37	0	0.00	0.015	0.3	112	0.069	0.000	0.00	17.1	0.011	<1
南竿	110/04/20	中興嶺配水池	7.57	0.134	49	0	0.00	0.006	0.3	128	0.037	0.000	0.31	17.1	0.009	<1
南竿	110/04/20	雲台山配水池	7.78	0.156	57	2	0.00	0.010	0.1	123	0.001	0.018	0.32	17.1	0.011	<1
南竿	110/04/20	二期海淡水	6.80	0.114	59	1	0.00	0.007	0.0	129	0.009	0.000	0.00	17.1	0.007	<1
南竿	110/04/20	三期海淡水	6.87	0.126	62	0	0.00	0.006	0.1	160	0.002	0.000	0.00	17.1	0.009	<1
北竿	110/04/22	坂里淨水場	7.40	0.410	154	49	0.01	0.008	0.2	359	0.012	0.031	0.16	102.6	0.137	1
北竿	110/04/22	上村配水池	7.74	0.390	137	45	0.06	0.006	0.1	353	0.003	0.024	0.11	102.6	0.029	<1
北竿	110/04/22	北竿海淡水	6.80	0.080	92	1	0.05	0.007	0.1	182.9	0.008	0.003	0.00	51.3	0.028	<1
東莒	110/04/20	東莒淨水場	7.66	0.982	102	45	0.00	0.000	1.6	392	0.036	0.031	0.25	119.7	0.020	<1
西莒	110/04/22	西莒淨水場	6.74	0.180	169	80	0.04	0.010	0.1	485	0.036	0.031	0.14	85.5	0.052	<1
西莒	110/04/22	西坵配水池	6.95	0.170	102	1	0.06	0.010	0.0	155.4	0.002	0.000	0.00	17.1	0.016	<1
西莒	110/04/22	西莒海淡水	6.36	0.050	96	0	0.04	0.008	0.0	150.4	0.008	0.001	0.00	17.1	0.008	<1
東引	110/04/26	東湧淨水場	7.73	0.202	63	20	0.00	0.003	0.9	245	0.007	0.000	0.09	51.3	0.005	<1
東引	110/04/26	中柱配水池	7.62	0.096	62	10	0.00	0.018	0.9	174	0.043	0.004	0.00	51.3	0.008	<1
東引	110/04/26	獅子村配水池	7.60	0.091	58	9	0.00	0.009	0.6	196	0.027	0.016	0.05	34.2	0.008	1
東引	110/04/26	東引海淡水	6.93	0.054	42	1	0.00	0.000	0.5	86	0.001	0.000	0.41	17.1	0.007	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	水庫淤漂	勝利水庫	-	-	-	-	-	-	-	-						
南竿	110/04/27	儲水沃上壩	9.15	2.23	374	0.046	0.04	20.7	5.3	-						
南竿	110/04/27	儲水沃下壩	8.72	3.43	398	0.092	0.07	21.3	5.8	-						
南竿	110/04/29	后沃水庫	8.99	3.05	759	0.046	0.13	19.4	6.9	-						
北竿	110/04/22	坂里水庫	8.06	3.89	424	0.078	0.04	32	9	-						
東莒	110/04/20	東莒淨水場原水	7.54	0.743	389	0.031	0.31	8.1	0	0.012						
東莒	110/04/20	大坪B井	6.88	9.99	483	0.131	0.09	0	0	1.055						
東莒	110/04/20	福正水庫	9.02	9.54	518	0.157	0.11	31.1	8.7	0.177						
西莒	110/04/22	樂道沃水庫	9.36	2.85	441	0.066	0.07	25.2	7.2	-						
西莒	110/04/22	菜埔沃水庫	8.64	2.38	483	0.036	0.05	27.8	7.5	-						
東引	110/04/26	東湧水庫	8.50	1.74	481	0.063	0.09	10.6	3.7	-						