

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

110年 12月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群	
	採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	110/12/20	儲水沃淨水場		6.66	0.064	66	10	0.00	0.002	0.1	144	0.003	0.002	0.00	17.1	0.003	<1
南竿	110/12/20	中興嶺配水池		6.86	0.124	62	8	0.00	0.003	0.1	130	0.008	0.008	0.00	34.2	0.011	<1
南竿	110/12/20	雲台山配水池		6.85	0.181	65	12	0.00	0.008	0.3	132	0.002	0.006	0.00	34.2	0.031	<1
南竿	110/12/20	二期海淡水		6.56	0.073	87	3	0.00	0.002	0.0	182	0.000	0.000	0.03	34.2	0.006	<1
南竿	110/12/20	三期海淡水		6.82	0.067	65	0	0.00	0.052	0.0	138	0.000	0.000	0.01	17.1	0.012	<1
北竿	110/12/23	坂里淨水場		7.13	0.119	159	62	0.02	0.026	1.1	298	0.013	0.002	0.12	51.3	0.089	<1
北竿	110/12/23	上村配水池		7.22	0.269	142	42	0.03	0.023	0.3	223	0.028	0.002	0.02	34.2	0.123	<1
北竿	110/12/23	北竿海淡水		7.01	0.098	158	16	0.01	0.003	0.2	216	0.002	0.000	0.03	17.1	0.026	<1
東莒	110/12/21	東莒淨水場		7.46	0.317	95	86	0.02	0.023	2.3	318	0.012	0.019	0.12	136.8	0.042	1
西莒	110/12/21	西莒淨水場		7.09	0.407	141	52	0.05	0.008	1.8	462	0.008	0.008	0.08	85.5	0.172	1
西莒	110/12/21	西坵配水池		7.28	0.212	73	10	0.01	0.002	0.6	238	0.000	0.006	0.03	34.2	0.033	<1
西莒	110/12/21	西莒海淡水		6.43	0.143	62	3	0.00	0.000	0.0	169	0.000	0.003	0.06	17.1	0.008	<1
東引	110/12/21	東湧淨水場		7.23	0.362	136	22	0.03	0.011	1.2	352	0.019	0.012	0.08	85.5	0.156	<1
東引	110/12/21	中柱配水池		7.16	0.198	129	18	0.02	0.032	0.8	231	0.022	0.008	0.08	51.3	0.089	<1
東引	110/12/21	獅子村配水池		7.19	0.213	156	19	0.03	0.008	0.6	202	0.016	0.002	0.00	51.3	0.121	<1
東引	110/12/21	東引海淡水		6.98	0.119	161	7	0.05	0.016	0.2	179	0.036	0.006	0.00	17.1	0.056	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC	鐵							
	採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	水庫淤滯	勝利水庫		-	-	-	-	-	-	-	-						
南竿	110/12/23	儲水沃上壩		7.87	4.82	287	0.073	0.09	20.2	3.8	-						
南竿	110/12/23	儲水沃下壩		7.69	3.79	262	0.049	0.06	18.1	3.6	-						
南竿	110/12/22	后沃水庫		8.59	4.61	421	0.069	0.03	20.2	4.5	-						
北竿	110/12/23	坂里水庫		7.82	2.21	408	0.045	0.08	23.3	4.6	-						
東莒	110/12/21	東莒淨水場原水		7.14	0.315	366	0.000	0.00	3.3	0.2	0.016						
東莒	110/12/21	大坪B井		6.68	3.58	466	0.171	0.00	10.5	2.8	0.269						
東莒	110/12/21	福正水庫		8.21	5.29	432	0.073	0.04	21	4.9	0.024						
西莒	110/12/21	樂道沃水庫		8.16	4.52	411	0.061	0.60	19	3.6	-						
西莒	110/12/21	菜埔沃水庫		7.82	8.26	488	0.128	0.00	23.3	3.5	-						
東引	110/12/21	東湧水庫		8.11	5.56	398	0.032	0.12	16.6	2.9	-						