

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

111年 1月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	111/01/27	儲水沃淨水場	6.88	0.083	128	0	0.00	0.002	0.1	127	0.000	0.000	0.42	17.1	0.002	<1
南竿	111/01/27	中興嶺配水池	6.93	0.112	62	0	0.00	0.005	0.2	113	0.000	0.000	0.00	34.2	0.006	<1
南竿	111/01/27	雲台山配水池	6.94	0.044	48	0	0.00	0.008	0.2	103	0.000	0.000	0.00	34.2	0.008	<1
南竿	111/01/27	二期海淡水	6.43	0.064	63	2	0.00	0.002	0.2	147	0.000	0.000	0.36	34.2	0.006	<1
南竿	111/01/27	三期海淡水	6.39	0.065	69	3	0.06	0.002	0.1	104	0.000	0.000	0.00	17.1	0.008	<1
北竿	111/01/25	坂里淨水場	6.93	0.340	75	42	0.00	0.032	1.2	256	0.029	0.018	0.07	85.5	0.121	<1
北竿	111/01/25	上村配水池	7.00	0.224	107	16	0.00	0.012	0.6	261	0.007	0.001	0.19	68.4	0.099	<1
北竿	111/01/25	北竿海淡水	6.39	0.103	79	0	0.00	0.006	0.5	160	0.000	0.000	0.06	34.2	0.033	<1
東莒	111/01/24	東莒淨水場	7.51	0.023	89	12	0.01	0.007	1.4	312	0.000	0.008	0.03	136.8	0.016	<1
西莒	111/01/24	西莒淨水場	7.07	0.284	129	63	0.00	0.013	0.2	446	0.000	0.019	0.26	119.7	0.151	<1
西莒	111/01/24	西坵配水池	7.05	0.261	95	2	0.00	0.006	0.3	230	0.000	0.007	0.16	51.3	0.062	<1
西莒	111/01/24	西莒海淡水	6.17	0.195	99	0	0.00	0.006	0.1	202	0.000	0.001	0.00	34.2	0.012	<1
東引	111/01/18	東湧淨水場	7.51	0.396	89	10	0.00	0.004	0.2	241	0.000	0.028	0.00	102.6	0.127	4.1
東引	111/01/18	中柱配水池	7.43	0.242	82	16	0.01	0.002	0.0	273	0.000	0.032	0.00	85.5	0.082	3.1
東引	111/01/18	獅子村配水池	7.45	0.174	75	11	0.01	0.012	0.3	229	0.000	0.016	0.00	68.4	0.061	<1
東引	111/01/18	東引海淡水	6.32	0.091	27	0	0.03	0.003	0.4	57	0.004	0.010	0.00	34.2	0.000	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	111/01/24	儲水沃上壩	8.17	4.28	280	0.059	0.06	14.3	3.3	0.036						
南竿	111/01/24	儲水沃下壩	8.21	3.36	291	0.063	0.03	15.2	3.9	0.059						
南竿	111/01/25	后沃水庫	8.49	3.59	472	0.071	0.06	19.1	3.9	0.067						
北竿	111/01/25	坂里水庫	8.23	2.22	398	0.065	0.74	18.8	3.2	0.121						
東莒	111/01/24	東莒淨水場原水	7.10	0.259	357	0.031	0.00	2	0	0.000						
東莒	111/01/24	大坪B井	6.74	0.862	480	0.056	0.00	1.6	0	0.059						
東莒	111/01/24	福正水庫	7.98	5.11	430	0.076	0.03	20.2	3.6	0.034						
西莒	111/01/24	樂道沃水庫	8.25	1.99	411	0.039	0.21	18.8	3.3	0.018						
東引	111/01/18	東湧水庫	8.36	4.48	396	0.079	0.16	16.2	2.8	0.056						