

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

112年

11月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	112/11/20	儲水沃淨水場	7.59	0.139	63	0	0.00	0.003	0.2	136.6	0.000	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	112/11/24	中興嶺配水池	7.12	0.109	59	0	0.01	0.002	0.1	143.8	0.002	0.008	0.00	34.2	0.036	<1
南竿	112/11/24	雲台山配水池	7.13	0.213	79	6	0.01	0.008	0.1	149	0.006	0.007	0.00	34.2	0.012	<1
南竿	112/11/20	二期海淡水	7.25	0.067	63	3	0.00	0.002	0.1	139.2	0.002	0.002	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	112/11/20	三期海淡水	7.81	0.084	125	0	0.00	0.004	0.2	214	0.011	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
北竿	112/11/23	坂里淨水場	7.36	0.213	136	13	0.04	0.011	0.2	239	0.008	0.031	0.00	51.3	0.092	<1
北竿	112/11/23	上村配水池	7.43	0.144	141	12	0.05	0.008	0.2	238	0.009	0.032	0.01	34.2	0.043	<1
北竿	112/11/23	北竿海淡水	7.22	0.092	102	0	0.02	0.002	0.0	241	0.002	0.000	0.00	17.1	0.008	<1
東莒	112/11/20	東莒淨水場	7.93	0.128	111	24	0.00	0.002	2.0	338	0.006	0.000	0.00	136.8	0.000	<1
西莒	112/11/20	西莒淨水場	8.42	0.292	140	54	0.00	0.001	0.4	415	0.008	0.000	0.00	136.8	0.051	<1
西莒	112/11/20	西坵配水池	7.74	0.185	86	0	0.00	0.001	0.2	182	0.009	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
西莒	112/11/20	西莒海淡水	7.35	0.145	97	0	0.02	0.000	0.2	172.9	0.012	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
東引	112/11/22	東湧淨水場	7.87	0.238	156	12	0.08	0.008	0.6	339	0.000	0.000	0.02	51.3	0.036	<1
東引	112/11/22	中柱配水池	7.52	0.226	139	17	0.03	0.012	0.2	341	0.000	0.000	0.03	34.2	0.052	<1
東引	112/11/22	獅子村配水池	7.50	0.161	111	10	0.02	0.006	0.4	327	0.000	0.000	0.00	17.1	0.033	<1
東引	112/11/22	東引海淡水	6.74	0.104	121	3	0.00	0.000	0.6	341	0.001	0.000	0.00	17.1	0.012	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	112/11/24	儲水沃上壩	7.96	2.39	351	0.059	0.09	20.2	3.9	0.048						
南竿	112/11/24	儲水沃下壩	8.01	3.52	333	0.077	0.02	19.1	3.1	0.042						
南竿	112/11/22	后沃水庫	8.60	4.26	371	0.060	0.03	22.3	4.3	0.019						
北竿	112/11/23	坂里水庫	8.36	3.92	349	0.143	0.19	25.6	5.0	0.043						
東莒	112/11/20	東莒淨水場原水	7.53	0.319	338	0.065	0.00	10.1	0.6	0.000						
東莒	112/11/20	大坪B井	7.80	1.36	484	0.151	0.00	20.2	3.9	0.035						
東莒	112/11/20	福正水庫	8.58	9.83	436	0.339	0.02	30.2	5.1	0.200						
西莒	112/11/20	樂道沃水庫	8.38	1.97	388	0.052	0.34	19.1	3.0	0.023						
東引	112/11/22	東湧水庫	7.41	3.73	384	0.053	0.45	18.9	3.2	0.035						