

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

113年

1月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	113/01/16	儲水沃淨水場	7.55	0.099	60	0	0.02	0.012	0.3	113.9	0.000	0.000	0.00	17.1	0.016	<1
南竿	113/01/16	中興嶺配水池	7.06	0.373	50	0	0.04	0.000	0.1	114.2	0.021	0.001	0.05	17.1	0.026	<1
南竿	113/01/16	雲台山配水池	7.27	0.113	61	0	0.02	0.009	0.1	115	0.010	0.000	0.06	17.1	0.000	<1
南竿	113/01/16	二期海淡水	6.65	0.092	64	0	0.00	0.000	0.1	107.8	0.000	0.000	0.02	17.1	0.003	<1
南竿	113/01/16	三期海淡水	6.91	0.079	76	0	0.03	0.000	0.2	160	0.000	0.003	0.00	0	0.032	<1
北竿	113/01/18	坂里淨水場	6.93	0.162	65	16	0.02	0.008	0.2	158	0.002	0.023	0.08	34.2	0.093	<1
北竿	113/01/18	上村配水池	7.11	0.310	92	31	0.03	0.000	0.2	130	0.003	0.011	0.11	51.3	0.069	<1
北竿	113/01/18	北竿海淡水	7.03	0.099	90	16	0.00	0.000	0.3	143	0.000	0.002	0.00	17.1	0.008	<1
東莒	113/01/18	東莒淨水場	7.45	0.213	109	80	0.02	0.031	0.9	195	0.015	0.008	0.36	85.5	0.090	<1
東莒	113/01/18	東莒海淡水	7.13	0.105	93	0	0.00	0.006	0.3	145	0.000	0.062	0.08	17.1	0.008	<1
西莒	113/01/19	西莒淨水場	7.52	0.351	143	60	0.03	0.011	0.8	353	0.006	0.020	0.12	51.3	0.108	<1
西莒	113/01/19	西坵配水池	7.03	0.149	122	35	0.03	0.000	0.6	302	0.008	0.013	0.08	34.2	0.032	<1
西莒	113/01/19	西莒海淡水	7.09	0.111	108	19	0.01	0.002	1.2	205	0.002	0.008	0.06	17.1	0.008	<1
東引	113/01/15	東湧淨水場	6.99	0.338	93	1	0.00	0.000	0.4	141.6	0.000	0.008	0.13	17.1	0.000	<1
東引	113/01/15	中柱配水池	7.26	0.130	80	2	0.03	0.000	0.8	163.8	0.007	0.004	0.10	17.1	0.009	<1
東引	113/01/15	獅子村配水池	7.38	0.140	72	3	0.00	0.000	0.7	164	0.001	0.006	0.04	17.1	0.000	<1
東引	113/01/15	東引海淡水	6.74	0.111	64	0	0.00	0.006	0.8	142.4	0.009	0.008	0.00	17.1	0.010	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	113/01/18	儲水沃上壩	8.55	5.74	284	0.205	0.00	21.1	8.8	0.035						
南竿	113/01/18	后沃水庫	8.72	4.03	360	0.129	0.00	13.5	2.6	0.028						
北竿	113/01/18	坂里水庫	7.97	4.17	319	0.140	0.27	20.0	6.9	0.055						
東莒	113/01/18	東莒淨水場原水	7.06	0.331	317	0.062	0.00	2.3	3.3	0.000						
東莒	113/01/18	福正水庫	8.04	8.02	456	0.284	0.06	42.8	11.8	0.151						
西莒	113/01/19	樂道沃水庫	8.16	2.00	396	0.045	0.14	18.6	4.7	0.022						
東引	113/01/15	東湧水庫	8.44	11.7	339	0.282	0.14	21.2	4.9	0.096						