

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

113年

2月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	113/02/20	儲水沃淨水場	7.46	0.480	44	0	0.00	0.000	0.0	91	0.001	0.008	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	113/02/20	中興嶺配水池	7.21	0.582	42	2	0.00	0.000	0.0	112	0.144	0.011	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	113/02/20	雲台山配水池	7.12	0.478	63	0	0.00	0.000	0.0	108.9	0.023	0.019	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	113/02/20	二期海淡水	6.62	0.198	51	0	0.00	0.008	0.0	93.1	0.018	0.007	0.65	17.1	0.000	<1
南竿	113/02/20	三期海淡水	6.91	0.124	78	0	0.00	0.005	0.0	136.5	0.005	0.009	0.00	17.1	0.000	<1
北竿	113/02/21	坂里淨水場	7.25	0.229	50	0	0.03	0.018	0.2	93.9	0.011	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
北竿	113/02/21	上村配水池	6.80	0.115	51	0	0.00	0.006	0.4	94	0.000	0.000	0.00	17.1	0.023	<1
北竿	113/02/21	北竿海淡水	6.56	0.087	50	0	0.01	0.009	0.2	92.5	0.000	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
東莒	113/02/21	東莒淨水場	7.60	0.127	90	10	0.03	0.002	1.4	261	0.000	0.001	0.00	85.5	0.006	<1
東莒	113/02/21	東莒海淡水	6.69	0.086	75	0	0.00	0.005	0.1	157.5	0.000	0.010	0.00	17.1	0.000	<1
西莒	113/02/21	西莒淨水場	7.60	0.140	99	16	0.00	0.000	0.2	262	0.000	0.023	0.00	68.4	0.028	<1
西莒	113/02/21	西坵配水池	7.54	0.131	118	2	0.05	0.003	0.5	152.2	0.000	0.020	0.00	34.2	0.000	<1
西莒	113/02/21	西莒海淡水	6.85	0.212	65	1	0.00	0.000	2.5	105.9	0.000	0.020	0.00	119.7	0.000	<1
東引	113/02/21	東湧淨水場	7.09	0.574	141	43	0.06	0.024	0.8	361	0.034	0.016	0.14	68.4	0.029	3
東引	113/02/21	中柱配水池	6.69	0.223	50	3	0.05	0.014	0.6	109.7	0.006	0.010	0.06	34.2	0.036	<1
東引	113/02/21	獅子村配水池	6.86	0.228	47	7	0.00	0.010	0.7	136.5	0.000	0.009	0.14	34.2	0.032	<1
東引	113/02/21	東引海淡水	6.09	0.155	41	0	0.01	0.050	0.4	62.7	0.077	0.003	0.27	0	0.029	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	113/02/20	儲水沃上壩	8.86	3.59	294	0.187	0.01	15.9	4.0	0.069						
南竿	113/02/20	后沃水庫	9.08	5.58	361	0.155	0.00	22.3	4.5	0.048						
北竿	113/02/21	坂里水庫	7.91	5.16	334	1.182	0.43	18.6	6.8	0.114						
東莒	113/02/21	東莒淨水場原水	7.50	0.634	339	0.008	0.00	2.4	0.7	0.000						
東莒	113/02/21	福正水庫	8.87	6.77	458	0.227	0.05	40.5	12.8	0.187						
西莒	113/02/21	樂道沃水庫	8.76	2.18	404	0.071	0.02	4.1	7.3	0.020						
東引	113/02/21	東湧水庫	7.21	6.1	393	0.183	0.00	12.3	4.0	0.063						