連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表105.04

飲用水水質檢測			pH 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 / 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 CFU/mL
南竿	105/4/27	勝利淨水場	7.99	0.499	147	47	0.28	0.005	2.3	354.1	0.019	0.022	0.35	136.8	0.115	<1
南竿	105/4/27	儲水沃淨水場	7.08	0.183	116	30	0.01	0.004	0.9	250.2	0.016	0.01	0.2	85.5	0.057	<1
南竿	105/4/27	中興嶺總配水池	7.07	0.174	94	25	0.06	0.003	0.6	247.2	0.013	0.001	0.31	34.2	0.066	<1
南竿	105/4/27	二期海淡水														<1
南竿	105/4/27	三期海淡水	7.31	0.076	135	3	0	0.001	0.1	226.9	0.002	0	0	17.1	0	<1
北竿	105/4/22	坂里淨水場	7.04	0.156	131	62	0	0.002	0.2	320.7	0.003	0.023	0.27	119.7	0.059	<1
北竿	105/4/22	上村配水池	7.02	0.185	133	65	0.01	0.003	0.3	323.6	0.007	0.009	0.18	136.8	0.05	4.1
北竿	105/4/22	北竿海淡水														<1
東莒	105/4/27	東莒淨水場	6.93	0.53	85	33	0.01	0.003	2.2	282.8	0.015	0.001	0.22	136.8	0.006	<1
西莒	105/4/27	西莒淨水場	6.97	0.19	170	52	0.06	0.001	0.6	357.7	0.011	0.007	0.2	119.7	0.033	<1
西莒	105/4/27	西坵配水池	7.49	0.093	102	2	0	0.001	0	198.2	0.005	0	0	17.1	0.008	<1
西莒	105/4/27	西莒海淡水	7.59	0.082	130	0	0.02	0	0.1	202.9	0.014	0.005	0	17.1	0.003	3.1
東引	105/4/21	東湧淨水場	7.08	0.083	114	51	0.02	0	1.4	296.7	0.01	0.004	0.02	102.6	0.027	<1
東引	105/4/21	中柱配水池	7.04	0.09	121	52	0.03	0	0.7	290.3	0.02	0.006	0.18	85.5	0.028	<1
東引	105/4/21	獅子村配水池	7.03	0.477	128	47	0	0	0.8	292	0.005	0	0.13	85.5	0	<1
東引	105/4/21	東引海淡水	7.28	0.087	189	4	0	0	0.1	311.3	0.004	0.009	0	17.1	0.011	<1

水源水質檢測			pH 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD
	採樣日期	地點 / 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L
南竿	105/4/27	勝利淨水場原水	9.21	1.49	284.8	0.018	0.2	16
南竿	105/4/27	儲水沃淨水場原水	7.86	1.76	256.1	0.024	0.03	12.2
南竿	105/4/27	后沃水庫原水	8.34	3.07	951.9	0.032	0.01	13.8
北竿	105/4/22	坂里淨水場原水	8.26	3.4	304.6	0.036	0.04	16.2
東莒	105/4/27	東莒地下水原水	7.79	2.98	274.3	0.05	0.02	0.8
西莒	105/4/27	樂道沃水庫	7.87	8.3	325.7	0.036	0.04	10.7
西莒	105/4/27	菜埔沃水庫	7.93	3.46	326	0.087	0.13	12.1
西莒	105/4/27	樂道沃上池原水	7.91	2.96	328.4	0.067	0.12	7
東引	105/4/21	東湧淨水場原水	7.94	2.99	277.7	0.031	0.1	12.8