

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表104.02

飲用水水質檢測			pH 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 CFU/mL
南竿	104.03.03	勝利淨水場	7.65	0.35	93	70	0.03	0.015	0.8	388	0.005	0.017	0.31	171	0.11	1
		儲水沃淨水場	7.62	0.08	91	0	0	0.019	0.5	167	0.01	0	0	34.2	0.033	<1
		中興嶺總配水池	7.45	0.24	101	20	0.03	0.023	0.5	232	0.009	0.010	0.14	102.6	0.027	<1
		二期海淡水	7.27	0.05	77	2.5	0.01	0.018	0.3	144.0	0	0	0	34.2	0.014	1
		三期海淡水	7.15	0.05	88	2.5	0	0.018	0.5	161	0	0	0	34.2	0.036	<1
北竿	104.03.03	坂里淨水場	6.99	0.11	197	10	0	0.027	0.5	364	0.002	0.017	0	51.3	0.029	<1
		上村配水池	7.21	0.09	203	10	0	0.017	0.5	361	0.006	0.010	0	51.3	0.039	<1
		北竿海淡水	7.19	0.06	218	7.5	0.01	0.019	0.3	354	0.011	0.027	0	34.2	0.098	<1
東莒	104.03.03	東莒淨水場	7.08	0.1	86	20	0	0.014	2.8	297	0.009	0.015	0.09	153.9	0.013	<1
西莒	104.03.03	西莒淨水場	7.16	0.11	159	42.5	0	0.022	0.7	353	0.005	0.018	0.08	119.7	0.012	<1
		西坵配水池	7.34	0.08	120	0	0.01	0.013	0.6	211	0	0.008	0	17.1	0.007	<1
		西莒海淡水	7.26	0.12	123	0	0	0.019	1.2	202	0.014	0.013	0	17.1	0	<1
東引	104.03.05	東湧淨水場	7.76	0.06	85	0	0.01	0.002	0.8	129	0.002	0.011	0	17.1	0.012	<1
		中柱配水池	7.76	0.06	61	0	0.03	0.001	0.4	120	0.009	0.005	0	17.1	0.017	<1
		獅子村配水池	7.55	0.07	71	0	0	0.001	0.6	119	0.005	0.008	0	17.1	0.027	<1
		東引海淡水	7.30	0.12	73	0	0.02	0	0.7	120	0.019	0	0	34.2	0.007	<1
水源水質檢測			pH 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	硝酸鹽氮							
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	~							
南竿	104.03.03	勝利淨水場原水	7.91	0.26	360	0.049	0.29	13.8	1.1							
		儲水沃淨水場原水	7.96	0.89	311	0.003	0.03	11.5	0.7							
		后沃水庫原水	8.17	8.1	2631	0.555	0.04	29.9	1.2							
北竿	104.03.03	坂里淨水場原水	8.28	3.58	375	0.029	0.07	17.1	1.2							
東莒	104.03.03	東莒地下水原水	7.03	0.10	307	0	0.01	1.2	2.9							
西莒	104.03.03	樂道沃水庫	8.35	0.99	343	0	0.15	23.4	1.1							
		菜埔沃水庫	8.09	10.2	407	0.015	0.49	16.1	0.8							
		樂道沃上池原水	8.4	0.91	352	0.003	0.01	12.7	3.4							
東引	104.03.05	東湧淨水場原水	7.85	5.52	325	0.01	0.04	10.5	1.3							