

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表104.05

飲用水水質檢測			pH 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鉛	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 CFU/mL
南竿	104/5/28	勝利淨水場	7.42	0.41	128	60	0.00	0.002	0.2	337.8	0.000	0.016	0.29	136.8	0.103	<1
南竿	104/5/28	儲水沃淨水場	7.69	0.07	141	1	0.00	0.004	0.2	246.5	0.000	0.002	0.00	17.1	0.015	<1
南竿	104/5/28	中興嶺總配水池	7.61	0.25	66	5	0.01	0.004	0.3	282.2	0.000	0.008	0.03	34.2	0.039	<1
南竿	104/5/28	二期海淡水	7.67	0.09	88	0	0.00	0.003	0.2	181.6	0.000	0.004	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	104/5/28	三期海淡水	7.33	0.08	70	1	0.00	0.003	0.3	281.6	0.000	0.000	0.04	17.1	0.054	<1
北竿	104/5/26	坂里淨水場	7.65	0.07	133	1	0.00	0.002	0.4	232.2	0.000	0.001	0.00	17.1	0.009	<1
北竿	104/5/26	上村配水池	7.46	0.09	138	0	0.01	0.017	0.2	220.3	0.000	0.000	0.00	17.1	0.010	<1
北竿	104/5/26	北竿海淡水	7.60	0.07	123	1	0.01	0.002	0.2	220.0	0.000	0.000	0.00	17.1	0.005	<1
東莒	104/5/26	東莒淨水場	7.28	0.09	81	23	0.01	0.002	2.3	274.8	0.000	0.011	0.18	119.7	0.000	<1
西莒	104/5/26	西莒淨水場	7.57	0.18	48	58	0.01	0.003	0.5	362.8	0.000	0.013	0.08	119.7	0.081	<1
西莒	104/5/26	西坵配水池	7.73	0.10	144	4	0.01	0.008	0.2	275.2	0.000	0.002	0.00	17.1	0.003	<1
西莒	104/5/26	西莒海淡水	7.65	0.09	145	0	0.01	0.004	0.3	259.7	0.000	0.016	0.00	17.1	0.000	<1
東引	104/5/21	東湧淨水場	7.37	0.08	133	0	0.02	0.005	0.2	222.0	0.000	0.000	0.00	17.1	0.008	<1
東引	104/5/21	中柱配水池	7.67	0.09	121	0	0.03	0.004	0.1	223.0	0.003	0.000	0.02	17.1	0.003	<1
東引	104/5/21	獅子村配水池	7.23	0.08	130	0	0.01	0.004	0.3	222.0	0.000	0.008	0.00	17.1	0.006	<1
東引	104/5/21	東引海淡水	7.04	0.45	125	0	0.01	0.004	0.3	221.0	0.046	0.002	0.05	17.1	0.001	<1
水源水質檢測			pH 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	硝酸鹽氮							
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	~							
南竿	104/5/28	勝利淨水場原水	9.58	4.51	300.8	0.064	0.010	25.3	0.6							
南竿	104/5/28	儲水沃淨水場原水	7.56	0.42	308	0.025	0.000	8.3	0.5							
南竿	104/5/28	后沃水庫原水	8.90	4.62	3486	0.545	0.050	32.7	1.0							
北竿	104/5/26	坂里淨水場原水	7.88	2.09	356.7	0.081	0.170	19	0.4							
東莒	104/5/26	東莒地下水原水	9.13	1.9	334.2	0.018	0.020	9.9	0.7							
西莒	104/5/26	樂道沃水庫	8.40	4.32	352.4	0.056	0.070	2.1	0.9							
西莒	104/5/26	菜埔沃水庫	9.09	2.69	335	0.102	0.090	10.7	0.4							
西莒	104/5/26	樂道沃上池原水	7.98	4.99	320	0.067	0.010	19.7	0.6							
東引	104/5/21	東湧淨水場原水	7.01	0.12	275.9	0.011	0.000	19.2	2.0							