

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

109年8月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群	
	採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 CFU/mL
南竿	停產	勝利淨水場		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	109.08.19	儲水沃淨水場		7.18	0.333	108	10	0.00	0.009	0.4	290	0.010	0.021	0.16	34.2	0.191	<1
南竿	109.08.19	中興嶺總配水池		7.12	0.559	102	11	0.00	0.013	0.4	253	0.043	0.044	0.12	0	0.170	<1
南竿	109.08.19	雲台山配水池		7.51	0.355	93	11	0.02	0.004	0.3	258	0.010	0.016	0.32	34.2	0.199	<1
南竿	109.08.19	二期海淡水		7.33	0.073	168	1	0.00	0.014	0.1	330	0.010	0.006	0.08	0	0.014	<1
南竿	109.08.19	三期海淡水		7.41	0.114	165	1	0.02	0.021	0.5	334	0.021	0.008	0.12	17.1	0.004	<1
北竿	109.08.19	坂里淨水場		7.48	0.119	124	32	0.00	0.010	0.2	350	0.019	0.001	0.25	85.5	0.073	<1
北竿	109.08.19	上村配水池		7.37	0.382	130	30	0.00	0.007	0.3	280	0.000	0.012	0.52	85.5	0.076	<1
北竿	109.08.19	北竿海淡水		6.88	0.102	132	0	0.02	0.007	0.2	238	0.000	0.004	0.00	51.3	0.018	<1
東莒	109.08.19	東莒供水站		7.22	0.720	120	67	0.00	0.004	2.2	327	0.006	0.024	0.41	119.7	0.117	<1
西莒	109.08.19	西莒淨水場		7.01	0.216	133	96	0.00	0.005	0.5	348	0.000	0.011	0.49	136.8	0.089	3.1
西莒	109.08.19	西坵配水池		7.07	0.304	166	16	0.00	0.004	0.2	308	0.000	0.006	0.52	85.5	0.016	3
西莒	109.08.19	西莒海淡水		6.88	0.101	166	2	0.00	0.005	0.2	290	0.000	0.004	0.18	51.3	0.086	<1
東引	109.08.19	東湧淨水場		7.49	0.219	126	52	0.02	0.012	1.8	342	0.012	0.018	0.21	51.3	0.079	<1
東引	109.08.19	中柱配水池		7.52	0.205	136	36	0.00	0.008	1.3	336	0.006	0.012	0.09	34.2	0.048	<1
東引	109.08.19	獅子村配水池		7.12	0.198	116	42	0.01	0.006	1.2	352	0.008	0.016	0.16	34.2	0.052	<1
東引	109.08.19	東引海淡水		7.36	0.126	152	3	0.00	0.012	0.9	282	0.047	0.008	0.12	17.1	0.049	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC								
	採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L							
南竿	109.08.26	勝利水庫		7.71	6.95	386	1.002	1.92	27.7	5.7							
南竿	109.08.25	儲水沃上壩		8.23	4.37	405	0.180	0.01	24.4	4.6							
南竿	109.08.17	儲水沃下壩		8.62	4.2	374	0.330	0.29	16.2	5.9							
南竿	109.08.26	后沃水庫		7.72	3.9	762	0.126	0.44	20.6	4.9							
北竿	109.08.19	坂里水庫		8.79	0.913	376	0.017	0.02	14.5	5.3							
東莒	109.08.19	東莒淨水場原水		7.29	2.46	412	0.043	0.03	5.8	ND							
東莒	109.08.19	福正水庫		8.93	4.29	486	0.154	0.03	26.4	5.8							
西莒	109.08.19	樂道沃水庫		9.18	0.85	412	0.010	0.00	16	3.4							
西莒	109.08.19	菜埔沃水庫		9.51	9.38	231	0.137	0.12	32.4	7.3							
東引	109.08.19	東湧水庫		9.11	4.47	412	0.102	0.06	31.2	3.8							