

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

112年

1月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	112/01/19	儲水沃淨水場	7.66	0.207	45	0	0.01	0.012	0.4	83	0.000	0.008	0.03	34.2	0.000	<1
南竿	112/01/19	中興嶺配水池	7.82	0.145	38	1	0.00	0.001	0.4	101	0.000	0.015	0.01	17.1	0.000	<1
南竿	112/01/19	雲台山配水池	7.97	0.165	51	2	0.00	0.008	0.0	109	0.000	0.012	0.13	17.1	0.000	<1
南竿	112/01/19	二期海淡水	7.63	0.098	43	2	0.01	0.018	0.3	110	0.000	0.012	0.08	17.1	0.008	<1
南竿	112/01/19	三期海淡水	7.52	0.102	35	1	0.01	0.012	0.3	83	0.000	0.008	0.06	17.1	0.000	<1
北竿	112/01/17	坂里淨水場	7.35	0.180	82	32	0.02	0.012	0.2	239	0.000	0.011	0.23	85.5	0.009	<1
北竿	112/01/17	上村配水池	7.31	0.257	65	26	0.01	0.006	0.3	238	0.000	0.009	0.16	85.5	0.002	<1
北竿	112/01/17	北竿海淡水	6.96	0.085	64	0	0.01	0.004	0.3	122.7	0.000	0.011	0.28	17.1	0.044	<1
東莒	112/01/17	東莒淨水場	7.63	0.417	91	13	0.00	0.002	1.5	339	0.000	0.014	0.34	136.8	0.007	<1
西莒	112/01/17	西莒淨水場	7.41	0.312	130	68	0.03	0.000	0.3	450	0.000	0.008	0.26	136.8	0.134	<1
西莒	112/01/17	西坵配水池	7.38	0.135	78	2	0.02	0.000	0.2	194.8	0.000	0.005	0.39	34.2	0.020	<1
西莒	112/01/17	西莒海淡水	6.62	0.169	70	0	0.00	0.000	0.1	146	0.000	0.004	0.00	17.1	0.000	<1
東引	112/01/16	東湧淨水場	6.79	0.217	86	0	0.00	0.001	0.2	202.4	0.000	0.007	0.10	34.2	0.000	<1
東引	112/01/16	中柱配水池	7.42	0.138	66	3	0.01	0.003	0.4	244	0.000	0.010	0.14	34.2	0.000	<1
東引	112/01/16	獅子村配水池	7.30	0.107	99	0	0.03	0.001	0.2	218	0.000	0.002	0.09	17.1	0.009	<1
東引	112/01/16	東引海淡水	6.71	0.132	90	0	0.00	0.007	0.2	196.4	0.000	0.000	0.19	17.1	0.003	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	112/01/30	儲水沃上壩	8.15	3.58	322	0.051	0.02	10.9	3.0	0.051						
南竿	112/01/30	儲水沃下壩	8.02	4.12	313	0.072	0.03	12.3	3.5	0.037						
南竿	112/01/30	后沃水庫	7.87	3.12	409	0.051	0.01	15.1	3.7	0.042						
北竿	112/01/17	坂里水庫	8.21	4.48	313	0.156	0.13	17.2	3.9	0.048						
東莒	112/01/17	東莒淨水場原水	7.32	0.655	336	0.008	0.00	3.0	0.0	0.000						
東莒	112/01/17	大坪B井	7.05	1.33	502	0.360	0.02	4.2	0.0	0.021						
東莒	112/01/17	福正水庫	8.24	7.84	421	0.256	0.09	20.2	3.9	0.139						
西莒	112/01/17	樂道沃水庫	8.27	4.06	422	0.120	0.12	14.1	2.1	0.023						
東引	112/01/16	東湧水庫	8.22	3.05	408	0.111	0.10	16.2	3.8	0.035						