

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

112年 7月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	112/07/23	儲水沃淨水場	7.37	0.078	91	1	0.00	0.007	0.4	222	0.007	0.003	0.00	17.1	0.006	<1
南竿	112/07/25	中興嶺配水池	7.62	0.167	57	1	0.00	0.008	0.2	197.1	0.000	0.008	0.00	17.1	0.008	<1
南竿	112/07/25	雲台山配水池	7.37	0.126	130	1	0.02	0.012	0.2	196	0.000	0.009	0.00	17.1	0.012	<1
南竿	112/07/23	二期海淡水	7.10	0.066	88	1	0.00	0.004	0.2	227	0.000	0.001	0.00	17.1	0.060	<1
南竿	112/07/23	三期海淡水	7.16	0.069	135	0	0.00	0.005	0.4	321	0.027	0.005	0.02	17.1	0.011	<1
北竿	112/07/24	坂里淨水場	7.34	0.126	118	58	0.00	0.016	0.8	302	0.000	0.010	0.08	85.5	0.111	<1
北竿	112/07/24	上村配水池	7.26	0.171	112	24	0.00	0.008	1.2	311	0.001	0.004	0.04	34.2	0.089	<1
北竿	112/07/24	北竿海淡水	7.16	0.063	129	30	0.00	0.002	0.2	285	0.000	0.001	0.02	17.1	0.068	<1
東莒	112/07/24	東莒淨水場	7.28	0.121	113	86	0.02	0.021	2.6	302	0.008	0.009	0.13	136.8	0.034	<1
西莒	112/07/24	西莒淨水場	7.19	0.219	108	70	0.02	0.016	0.8	446	0.006	0.012	0.08	85.5	0.133	<1
西莒	112/07/24	西坵配水池	7.26	0.108	132	21	0.00	0.008	0.5	302	0.000	0.006	0.00	34.2	0.058	<1
西莒	112/07/24	西莒海淡水	7.13	0.098	140	16	0.00	0.002	0.0	255	0.002	0.002	0.00	17.1	0.006	<1
東引	112/07/21	東湧淨水場	7.74	0.455	133	46	0.00	0.006	0.7	367	0.014	0.004	0.13	119.7	0.036	<1
東引	112/07/21	中柱配水池	7.47	0.433	107	45	0.00	0.003	0.2	355	0.022	0.007	0.31	102.6	0.031	<1
東引	112/07/21	獅子村配水池	7.68	0.505	104	39	0.00	0.003	1.8	364	0.016	0.013	0.23	102.6	0.015	<1
東引	112/07/21	東引海淡水	7.74	0.270	88	0	0.00	0.006	3.4	172.7	0.014	0.009	0.00	17.1	0.004	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	112/07/25	儲水沃上壩	7.93	3.02	399	0.039	0.02	20.2	3.8	0.039						
南竿	112/07/25	儲水沃下壩	7.82	3.10	343	0.053	0.01	19.1	3.2	0.066						
南竿	112/07/25	后沃水庫	8.13	4.07	368	0.062	0.03	25.6	4.9	0.049						
北竿	112/07/24	坂里水庫	9.09	3.11	313	0.132	0.01	20.9	3.8	0.046						
東莒	112/07/24	東莒淨水場原水	7.82	0.413	336	0.065	0.02	4.5	0.0	0.033						
東莒	112/07/24	大坪B井	7.77	0.892	463	0.111	0.01	10.3	0.6	0.026						
東莒	112/07/24	福正水庫	8.61	5.10	436	0.092	0.05	26.8	4.5	0.050						
西莒	112/07/24	樂道沃水庫	7.43	3.62	420	0.030	0.02	18.5	3.0	0.039						
東引	112/07/21	東湧水庫	8.12	4.21	356	0.107	0.03	28.2	4.7	0.057						