

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

108年11月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	108.11.21	勝利淨水場	7.26	1.46	116	78	0.12	0.003	0.5	428	0.010	0.058	0.26	136.8	0.173	<1
南竿	108.11.21	儲水沃淨水場	7.61	0.155	85	0	0.05	0.000	0.6	201.4	0.020	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	108.11.21	中興嶺總配水池	7.45	0.148	67	7	0.03	0.000	0.2	223	0.013	0.000	0.00	34.2	0.000	<1
南竿	108.11.21	二期海淡水	7.54	0.173	145	2	0.03	0.000	0.6	304	0.016	0.000	0.04	0	0.015	<1
南竿	108.11.21	三期海淡水	7.31	0.138	87	1	0.04	0.000	0.1	209.1	0.013	0.000	0.00	17.1	0.002	<1
北竿	108.11.21	坂里淨水場	7.02	0.204	99	31	0.06	0.004	2.8	309.7	0.002	0.002	0.11	85.5	0.047	<1
北竿	108.11.21	上村配水池	7.02	0.236	86	36	0.08	0.009	3.0	287.5	0.009	0.009	0.17	68.4	0.038	<1
北竿	108.11.21	北竿海淡水	7.15	0.093	76	0	0.00	0.009	2.4	179.7	0.006	0.006	0.36	17	0.000	<1
東莒	108.11.21	東莒供水站	6.32	0.111	88	30	0.00	0.010	4.5	348.6	0.005	0.005	0.42	136.8	0.016	3
西莒	108.11.21	西莒淨水場	7.04	0.270	123	71	0.03	0.011	2.5	435	0.007	0.070	0.48	119.7	0.070	<1
西莒	108.11.21	西坵配水池	7.04	0.168	100	8	0.01	0.008	2.3	249.8	0.006	0.006	0.30	34.2	0.018	<1
西莒	108.11.21	西莒海淡水	6.33	0.176	78	0	0.00	0.009	2.5	189.7	0.020	0.020	0.00	0	0.001	<1
東引	108.11.22	東湧淨水場	7.69	0.311	111	36	0.03	0.006	3.1	288.6	0.013	0.016	0.12	85.5	0.009	<1
東引	108.11.22	中柱配水池	7.55	0.312	89	33	0.00	0.008	4.2	281	0.018	0.017	0.13	34.2	0.016	<1
東引	108.11.22	獅子村配水池	7.43	0.208	108	28	0.00	0.007	3.8	276	0.017	0.011	0.16	34.2	0.021	<1
東引	108.11.22	東引海淡水	7.88	0.099	121	3	0.00	0.000	3.2	232	0.016	0.008	0.08	17.1	0.000	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC							
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L							
南竿	108.11.21	勝利淨水場原水	7.84	7.37	409	0.171	0.37	28.9	6.9							
南竿	108.11.21	儲水沃淨水場原水	7.69	2.94	1136	0.102	0.13	24.3	3.3							
南竿	108.11.22	后沃水庫	7.77	3.46	1148	0.099	0.09	22.6	3.4							
北竿	108.11.21	坂里淨水場原水	8.07	2.5	366	0.040	0.54	27.6	5.8							
東莒	108.11.21	東莒地下水原水	7.36	0.917	373	0.087	0.00	ND	ND							
東莒	108.11.21	福正水庫	8.09	7.0	505	0.162	0.04	16.8	3.6							
西莒	108.11.21	樂道沃水庫	8.49	5.31	531	0.068	0.16	20.3	2.2							
西莒	108.11.21	菜埔沃水庫	8.40	8.23	524	0.154	0.05	21.3	3.9							
東引	108.11.22	東湧淨水場原水	8.61	7.36	398	0.089	0.16	19.3	2.8							