

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表104.10

飲用水水質檢測			pH 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鉛	大腸桿菌群
採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 CFU/mL
南竿	104/10/27	勝利淨水場	7.64	0.342	120	75	0.01	0.007	0.5	365.5	0.009	0.047	0.17	136.8	0.027	<1
南竿	104/10/27	儲水沃淨水場	7.88	0.065	103	2	0.01	0.004	0.2	181	0.005	0.003	0	17.1	0.014	<1
南竿	104/10/27	中興嶺總配水池	7.63	0.126	100	12	0.01	0.003	0.3	207.4	0.012	0.016	0	34.2	0.073	<1
南竿	104/10/27	二期海淡水	7.73	0.063	101	1	0.01	0.003	0.3	169.3	0	0.015	0	17.1	0.008	<1
南竿	104/10/27	三期海淡水	7.59	0.078	98	1	0	0.004	0.3	180.9	0.002	0	0	17.1	0.011	<1
北竿	104/10/26	坂里淨水場	7.41	0.087	119	1	0.01	0.003	0.2	198.4	0.021	0.003	0	17.1	0.004	<1
北竿	104/10/26	上村配水池	7.31	0.075	112	1	0	0.002	0.3	198.6	0.027	0.011	0	17.1	0.011	<1
北竿	104/10/26	北竿海淡水	7.27	0.069	108	1	0.01	0.004	0.3	201.5	0	0.002	0.03	17.1	0.024	<1
東莒	104/10/26	東莒淨水場	7.1	0.088	80	30	0	0.004	4.2	279.6	0.006	0.009	0.11	136.8	0.004	<1
西莒	104/10/26	西莒淨水場	7.5	0.109	176	56	0.01	0.003	0.5	398.7	0	0.017	0.21	119.7	0.055	<1
西莒	104/10/26	西坵配水池	7.72	0.065	120	3	0	0.003	0.2	219.7	0.003	0.004	0	17.1	0.009	1
西莒	104/10/26	西莒海淡水	7.62	0.052	119	1	0	0.003	0.2	199.5	0.028	0.003	0	17.1	0.008	<1
東引	104/10/22	東湧淨水場	7.28	0.067	140	31	0	0.002	0.2	299.4	0.015	0.005	0.05	68.4	0.013	<1
東引	104/10/22	中柱配水池	7.33	0.083	134	34	0	0.007	0.6	304.2	0.007	0.009	0	68.4	0.008	<1
東引	104/10/22	獅子村配水池	7.37	0.081	141	31	0	0.002	0.3	306.6	0	0.017	0.02	68.4	0.011	<1
東引	104/10/22	東引海淡水	7.42	0.119	149	2	0.01	0.003	0.2	268.4	0.01	0.011	0	17.1	0.002	<1
水源水質檢測			pH 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD								
採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L								
南竿	104/10/27	勝利淨水場原水	8.65	2.38	326.8	0.086	0.02	18.4								
南竿	104/10/27	儲水沃淨水場原水	8.16	1.43	289.3	0.035	0	11.4								
南竿	104/10/27	后沃水庫原水	8.22	11.2	3820	0.063	0.02	19.4								
北竿	104/10/26	坂里淨水場原水	8.4	2.55	362.8	0.038	0.26	15.3								
東莒	104/10/26	東莒地下水原水	7.21	0.608	277.1	0.011	0	2.8								
西莒	104/10/26	樂道沃水庫	7.88	3.85	367.1	0.032	0.02	14.1								
西莒	104/10/26	菜埔沃水庫	8.84	1.11	507.1	0.036	0	16.5								
西莒	104/10/26	樂道沃上池原水	8.27	4.77	376.3	0.077	0.1	26.3								
東引	104/10/22	東湧淨水場原水	8.61	5.1	312.4	0.057	0.01	23.9								