

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

111年

11月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	111/11/24	儲水沃淨水場	7.43	0.102	71	13	0.00	0.006	0.3	136	0.002	0.002	0.12	34.2	0.031	<1
南竿	111/11/24	中興嶺配水池	7.36	0.256	92	25	0.00	0.003	0.2	158	0.016	0.013	0.08	51.3	0.022	<1
南竿	111/11/24	雲台山配水池	7.21	0.169	89	10	0.00	0.005	0.6	160	0.021	0.010	0.20	85.5	0.008	<1
南竿	111/11/24	二期海淡水	7.02	0.098	69	3	0.00	0.000	0.2	181	0.000	0.003	0.12	34.2	0.000	<1
南竿	111/11/24	三期海淡水	7.11	0.213	91	2	0.01	0.000	0.5	203	0.009	0.008	0.03	17.1	0.011	<1
北竿	111/11/22	坂里淨水場	7.48	0.195	73	14	0.00	0.013	0.2	231	0.002	0.000	0.00	68.4	0.019	<1
北竿	111/11/22	坂里淨水場(砂濾後)	7.59	0.318	72	63	0.51	0.000	0.2	333	0.000	0.017	0.36	119.7	0.032	<1
北竿	111/11/22	上村配水池	7.46	0.191	108	14	0.00	0.013	0.4	224	0.000	0.033	0.11	102.6	0.015	<1
北竿	111/11/22	北竿海淡水	6.14	0.085	54	7	0.00	0.007	0.3	146	0.000	0.023	0.09	34.2	0.009	<1
東莒	111/11/23	東莒淨水場	7.46	0.392	84	23	0.00	0.006	4.2	365	0.013	0.015	0.31	136.8	0.032	<1
西莒	111/11/24	西莒淨水場	7.27	0.206	126	73	0.02	0.002	0.5	416	0.004	0.011	0.26	85.5	0.159	<1
西莒	111/11/24	西坵配水池	7.17	0.085	109	0	0.00	0.003	0.2	261	0.025	0.007	0.08	34.2	0.032	<1
西莒	111/11/24	西莒海淡水	6.15	0.081	110	0	0.00	0.004	0.3	254	0.003	0.002	0.03	17.1	0.011	<1
東引	111/11/22	東湧淨水場	7.58	0.224	99	18	0.01	0.043	0.7	369	0.005	0.000	0.28	136.8	0.046	<1
東引	111/11/22	東湧淨水場(砂濾後)	7.54	0.247	114	49	0.00	0.014	0.5	420	0.005	0.032	0.40	153.9	0.158	31.7
東引	111/11/22	中柱配水池	7.78	0.175	139	12	0.00	0.006	0.3	357	0.011	0.000	0.05	68.4	0.000	<1
東引	111/11/22	獅子村配水池	7.66	0.152	132	9	0.03	0.005	0.4	346	0.008	0.000	0.21	68.4	0.000	<1
東引	111/11/22	東引海淡水	6.89	0.102	89	0	0.06	0.005	0.6	309	0.018	0.000	0.09	17.1	0.000	<1
水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵						
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	111/11/24	儲水沃上壩	8.22	3.59	318	0.065	0.02	12.0	3.8	0.055						
南竿	111/11/24	儲水沃下壩	8.11	4.25	305	0.085	0.10	16.0	3.7	0.083						
南竿	111/11/24	后沃水庫	7.77	4.08	408	0.057	0.05	21.1	4.0	0.071						
北竿	111/11/22	坂里水庫	8.77	3.59	319	0.222	0.05	21.2	4.1	0.052						
東莒	111/11/23	東莒淨水場原水	7.17	0.638	364	0.046	0.05	3.6	0.2	0.029						
東莒	111/11/23	大坪B井	7.04	1.58	473	0.108	0.00	5.2	0.3	0.030						
東莒	111/11/23	福正水庫	8.45	6.23	422	0.388	0.00	26.6	4.5	0.083						
西莒	111/11/24	樂道沃水庫	8.49	4.48	424	0.148	0.13	18.5	2.8	0.047						
東引	111/11/22	東湧水庫	7.91	4.27	410	0.102	0.34	24.5	4.6	0.032						