連江縣自來水廠用戶用水設備內線設計圖審查表

<table>
<tr><td>申請人</td><td></td><td>建照號碼</td><td></td></tr>
<tr><td>設計者</td><td></td><td rowspan="2">建築用途</td><td rowspan="2">□住宅　□店舖
□辦公廳　□其他</td></tr>
<tr><td>地址</td><td></td></tr>
<tr><td>項目</td><td colspan="2">審查內容</td><td>審查標準</td></tr>
<tr><td>表位</td><td colspan="2">1.總表預留位置　□合乎規定 □不合規定
2.分表預留位置與保護裝置　□合乎規定 □不合規定
3.直接用水表位　□合乎規定 □不合規定</td><td>自來水公司用水設計施工作業須知</td></tr>
<tr><td>配管</td><td colspan="2">1.受水管口徑　□合乎規定 □不合規定應改為( )m/m
2.揚水管口徑　□合乎規定 □不合規定應改為( )m/m
3.配管材料　□合乎規定 □不合規定應改為( )m/m</td><td>自來水用戶用水設備標準</td></tr>
<tr><td>水池</td><td colspan="2">1.水池是否採用水密性材質：□是 □否，請改進。
2.水池及水塔有無設置清潔口及溢流口：
□有　□無，請增加設置。
3.水池是設計一樓或地下室地面式，並與周牆及柱隔離45公分以上：□是　□否，請重新設計。
4.水池水塔容量是否合乎水理計算：
水池
□是　□否，至少需水塔（　　)立方公尺以上。
5.防蟲網　□有 □無</td><td>自來水用戶用水設備標準及75.1.20台水營字第711號函
1. 水池、水塔用鋼筋混凝土建造。
2. 七樓以上應附水力分析包括：
(1)基本數據。
(2)馬力計算</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">1. 位置圖不詳，請詳填附近相關街道巷弄名稱。
2. 七樓以上建築進水管口徑大於50公厘，是否設置高於地面30公分以上之接水槽：□是 □否 請增設。</td><td>自來水公司裝修理準則
1.蓄水池設於地下室或者管徑φ2”以上設置接水槽。</td></tr>
<tr><td>綜合審查</td><td colspan="3">1. □完全符合
2. □部份符合，依據審查內容第( )項修正，確實施工，否則不予接水。
＊如因實際狀況需要變更原設計時，請檢附變更設計圖，重行審查。
＊設計圖應包括位置圖，各樓用水設備平面圖、昇位圖及地面蓄水池、水塔、分表配置圖。</td></tr>
</table>

技術士審查：　　課長(複審)：　　廠長：

行政課審查：