

公開類		編製機關	連江縣自來水廠
年 報	次年2月底前編報	表 號	20420-01-03-2

連江縣海水淡化廠營運概況

中華民國113年

廠名	實際營運時間 (日)	海水取水量 (萬立方公尺)	實際造水量 (萬立方公尺)	濃鹽水排放量 (萬立方公尺)
總 計	-	264.76	93.17	171.59
南竿(二期)海水淡化廠	340	62.37	22.98	39.39
南竿(三期)海水淡化廠	348	88.71	32.67	56.04
北竿海水淡化廠	339	42.27	13.49	28.78
東引海水淡化廠	339	55.28	18.06	37.22
西莒海水淡化廠	340	16.13	5.97	10.16

填表


審核


業務主管人員
 主辦統計人員

機關首長


中華民國 年 月 日編製

資料來源：連江縣自來水廠。

填表說明：本表編製1式3份，1份送經濟部水利署，1份送本府主計處(室)，1份自存。