連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

105 年 6 月

飲用水水質檢測			pH 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	105.06.24	勝利淨水場	6.57	0.500	107	80	0.00	0.006	1.8	321	0.056	0.014	0.48	136.8	0.020	<1
南竿	105.06.24	儲水沃淨水場	6.70	0.270	154	21	0.00	0.004	1.2	330	0.129	0.008	0.14	68.4	0.000	<1
南竿	105.06.24	中興嶺總配水池	6.66	0.220	148	17	0.00	0.004	0.9	308	0.088	0.009	0.11	68.4	0.011	<1
南竿	105.06.24	二期海淡水	6.95	0.160	121	1	0.00	0.002	0.2	196	0.022	0.005	0.00	17.1	0.001	<1
南竿	105.06.24	三期海淡水	7.23	0.090	165	5	0.00	0.004	0.2	382	0.012	0.003	0.05	17.1	0.000	<1
北竿	105.06.23	坂里淨水場	7.18	0.090	95	13	0.00	0.003	0.2	198	0.078	0.006	0.04	34.2	0.000	<1
北竿	105.06.23	上村配水池	6.96	0.090	95	10	0.00	0.003	0.3	193	0.067	0.017	0.11	34.2	0.000	<1
北竿	105.06.23	北竿海淡水	7.07	0.130	75	0	0.00	0.003	0.3	143	0.000	0.009	0.05	17.1	0.000	1
東莒	105.06.23	東莒淨水場	6.31	0.380	70	24	0.00	0.007	3.9	281	0.006	0.020	0.17	136.8	0.000	<1
西莒	105.06.23	西莒淨水場	6.39	0.180	143	50	0.01	0.003	0.8	362	0.089	0.018	0.16	136.8	0.002	<1
西莒	105.06.23	西坵配水池	6.66	0.120	162	7	0.00	0.003	0.3	313	0.033	0.015	0.02	34.2	0.000	2
西莒	105.06.23	西莒海淡水	6.92	0.120	198	0	0.00	0.002	0.2	330	0.007	0.005	0.00	17.1	0.002	5.2
東引	105.06.22	東湧淨水場	6.39	0.130	80	68	0.02	0.006	1.0	273	0.012	0.007	0.12	85.5	0.002	<1
東引	105.06.22	中柱配水池	6.33	0.130	89	68	0.00	0.003	0.9	273	0.026	0.011	0.14	102.6	0.000	<1
東引	105.06.22	獅子村配水池	6.31	0.090	88	71	0.01	0.007	0.9	273	0.009	0.018	0.13	102.6	0.002	1
東引	105.06.22	南澳配水池	6.40	0.130	86	65	0.01	0.006	0.9	218	0.015	0.029	0.07	85.5	0.000	1
東引		東引海淡水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水源水質檢測			pH 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L
南竿	105.06.24	勝利淨水場原水	6.59	2.81	314	0.043	0.01	11.2
南竿	105.06.24	儲水沃淨水場原水	6.52	0.540	271	0.017	0.02	3.8
南竿	105.06.24	后沃水庫原水	7.53	6.65	657	0.045	0.01	11.6
北竿	105.06.23	坂里淨水場原水	7.76	1.88	290	0.036	0.02	11.4
東莒	105.06.23	東莒淨水場原水	7.60	1.15	278	0.015	0.02	0.6
東莒	105.06.23	福正水庫	7.80	1.83	326	0.028	0.01	9.2
西莒	105.06.23	樂道沃上池原水	8.25	1.26	328	0.020	0.00	4.8
西莒	105.06.23	樂道沃水庫	7.98	5.6	339	0.026	0.04	13.5
西莒	105.06.23	菜埔沃水庫	8.17	4.73	331	0.020	0.03	9.7
東引		東湧淨水場原水	-	-	-	-	-	-