

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表

106 年 5 月

飲用水水質檢測			pH 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群	
	採樣日期	地點	標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.3 mg/L	6 CFU/mL
南竿	106.05.22	勝利淨水場		7.67	0.365	96	52	0.00	0.080	0.0	295	0.000	0.021	0.19	119.7	0.071	<1
南竿	106.05.22	儲水沃淨水場		7.74	0.413	115	14	0.00	0.005	0.0	262	0.000	0.007	0.16	51.3	0.000	<1
南竿	106.05.22	中興嶺總配水池		7.70	0.490	115	18	0.09	0.005	0.8	282	0.000	0.018	0.14	34.2	0.071	<1
南竿	106.05.22	二期海淡水		7.85	0.109	160	0	0.09	0.003	0.0	265	0.000	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	106.05.22	三期海淡水		7.85	0.132	145	1	0.05	0.005	0.0	264	0.000	0.000	0.00	34.2	0.005	<1
北竿	106.05.23	坂里淨水場		7.92	0.256	160	30	0.02	0.000	0.4	311	0.000	0.000	0.07	102.6	0.176	<1
北竿	106.05.23	上村配水池		7.85	0.232	140	20	0.00	0.000	0.5	304	0.000	0.000	0.00	85.5	0.158	<1
北竿	106.05.23	北竿海淡水		7.98	0.232	155	2	0.02	0.000	0.8	306	0.000	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
東莒	106.05.22	東莒淨水場		7.27	0.199	90	21	0.00	0.004	0.2	283	0.001	0.006	0.21	136.8	0.001	<1
西莒	106.05.22	西莒淨水場		7.62	0.820	110	45	0.00	0.000	1.2	314	0.000	0.000	0.28	102.6	0.026	5.2
西莒	106.05.22	西坵配水池		7.56	0.109	146	3	0.00	0.000	0.4	242	0.002	0.000	0.09	17.1	0.033	<1
西莒	106.05.22	西莒海淡水		7.77	0.205	145	0	0.04	0.004	0.4	231	0.000	0.000	0.00	51.3	0.009	<1
東引	106.05.23	東湧淨水場		7.30	0.146	100	53	0.04	0.000	0.3	319	0.006	0.011	0.09	119.7	0.000	<1
東引	106.05.23	中柱配水池		7.49	0.246	95	37	0.00	0.001	0.2	321	0.024	0.007	0.21	102.6	0.009	<1
東引	106.05.23	獅子村配水池		7.42	0.231	120	33	0.02	0.003	0.3	319	0.007	0.017	0.00	85.5	0.001	<1
東引	106.05.23	東引海淡水		8.07	0.167	115	0	0.02	0.002	0.2	263	0.006	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
水源水質檢測			pH 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD									
	採樣日期	地點	標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L								
南竿	106.05.22	勝利淨水場	原水	7.37	0.797	281	0.027	0.11	ND								
南竿	106.05.22	儲水沃淨水場	原水	7.49	0.466	257	0.065	0.09	ND								
南竿	106.05.22	后沃水庫	原水	8.85	2.8	1830	0.047	0.07	8.2								
北竿	106.05.23	坂里淨水場	原水	9.07	2.26	276	0.023	0.09	9.2								
東莒	106.05.22	東莒淨水場	原水	7.28	0.610	282	0.018	0.00	ND								
東莒	106.05.22	福正水庫		7.93	0.610	371	0.031	0.00	ND								
西莒	106.05.22	樂道沃水庫		8.70	3.41	355	0.017	0.00	0.4								
西莒	106.05.22	菜埔沃水庫		8.89	20.5	331	0.051	0.00	7.3								
東引	106.05.23	東湧淨水場	原水	9.05	6.1	275	0.069	0.14	3.1								