

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

110年 11月

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	110/11/26	儲水沃淨水場	7.12	0.138	52	0	0.01	0.000	0.2	158	0.003	0.000	0.00	0	0.002	<1
南竿	110/11/26	中興嶺配水池	7.39	0.268	77	8	0.02	0.005	0.6	172	0.016	0.000	0.12	51.3	0.012	<1
南竿	110/11/26	雲台山配水池	7.11	0.121	58	12	0.03	0.003	0.1	179	0.028	0.000	0.21	51.3	0.016	<1
南竿	110/11/26	二期海淡水	6.98	0.103	98	2	0.01	0.002	0.1	142	0.002	0.000	0.11	34.2	0.021	<1
南竿	110/11/26	三期海淡水	7.13	0.098	77	2	0.00	0.001	0.0	138	0.012	0.000	0.00	17.1	0.018	<1
北竿	110/11/23	坂里淨水場	7.51	0.235	121	36	0.06	0.008	0.8	272	0.011	0.012	0.11	51.3	0.121	<1
北竿	110/11/23	上村配水池	7.42	0.272	132	38	0.02	0.002	0.2	246	0.058	0.023	0.03	51.3	0.069	<1
北竿	110/11/23	北竿海淡水	7.38	0.111	89	10	0.00	0.001	0.2	169	0.002	0.002	0.02	17.1	0.012	<1
東莒	110/11/22	東莒淨水場	7.59	0.215	132	86	0.02	0.036	3.8	356	0.006	0.016	0.32	136.8	0.003	<1
西莒	110/11/23	西莒淨水場	7.36	0.269	102	43	0.02	0.008	0.8	396	0.012	0.021	0.16	136.8	0.156	<1
西莒	110/11/23	西坵配水池	7.01	0.105	81	8	0.04	0.003	0.8	289	0.006	0.006	0.42	51.3	0.042	<1
西莒	110/11/23	西莒海淡水	6.85	0.098	88	3	0.01	0.002	0.6	186	0.008	0.000	0.48	17.1	0.012	<1
東引	110/11/23	東湧淨水場	7.43	0.369	121	6	0.06	0.012	0.8	313	0.021	0.008	0.12	51.3	0.113	<1
東引	110/11/23	中柱配水池	7.28	0.258	109	8	0.05	0.033	0.5	342	0.009	0.006	0.06	34.2	0.056	<1
東引	110/11/23	獅子村配水池	7.12	0.248	122	12	0.02	0.012	0.5	352	0.012	0.003	0.06	51.3	0.047	<1
東引	110/11/23	東引海淡水	7.03	0.111	98	3	0.00	0.002	0.6	288	0.005	0.000	0.08	34.2	0.023	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC	鐵						
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	水庫浚渫	勝利水庫	-	-	-	-	-	-	-	-						
南竿	110/11/18	儲水沃上壩	8.12	4.33	272	0.069	0.16	23.1	4.5	-						
南竿	110/11/18	儲水沃下壩	8.08	4.12	259	0.052	0.05	21.2	5.2	-						
南竿	110/11/19	后沃水庫	8.62	3.98	419	0.072	0.02	18.8	4.1	-						
北竿	110/11/23	坂里水庫	7.86	3.56	356	0.058	0.48	17.6	4.2	-						
東莒	110/11/22	東莒淨水場原水	7.41	0.213	329	0.012	0.02	1.9	0.3	0.012						
東莒	110/11/22	大坪B井	7.12	8.90	453	1.112	0.03	6.2	1.2	1.212						
東莒	110/11/22	福正水庫	8.69	4.69	451	0.212	0.09	24.2	6.3	0.102						
西莒	110/11/23	樂道沃水庫	8.12	3.12	406	0.056	0.23	18.2	3.1	-						
西莒	110/11/23	菜埔沃水庫	8.59	3.51	421	0.042	0.16	16.2	2.8	-						
東引	110/11/23	東湧水庫	8.43	4.43	412	0.161	0.42	18.8	2	-						