

## 連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

112年 12月

飲用水水質檢測			pH	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南竿	112/12/18	儲水沃淨水場	7.22	0.136	83	2	0.00	0.002	0.8	212	0.006	0.008	0.02	17.1	0.036	<1
南竿	112/12/18	中興嶺配水池	7.51	0.154	49	5	0.00	0.006	0.2	208	0.002	0.006	0.01	34.2	0.021	<1
南竿	112/12/18	雲台山配水池	7.43	0.143	121	8	0.01	0.008	0.4	230	0.006	0.002	0.02	34.2	0.016	<1
南竿	112/12/18	二期海淡水	7.08	0.098	79	2	0.00	0.002	0.3	242	0.008	0.002	0.00	17.1	0.018	<1
南竿	112/12/18	三期海淡水	6.98	0.121	121	8	0.03	0.005	0.2	299	0.002	0.000	0.00	17.1	0.008	<1
北竿	112/12/18	坂里淨水場	7.43	0.109	77	49	0.02	0.008	0.6	313	0.008	0.020	0.08	85.5	0.095	<1
北竿	112/12/18	上村配水池	7.36	0.165	98	36	0.01	0.002	1.6	280	0.002	0.016	0.02	51.3	0.042	<1
北竿	112/12/18	北竿海淡水	7.00	0.071	53	2	0.00	0.002	0.5	239	0.002	0.002	0.06	34.2	0.009	<1
東莒	112/12/11	東莒淨水場	7.44	0.139	129	98	0.04	0.010	1.2	343	0.016	0.008	0.08	136.8	0.043	<1
西莒	112/12/11	西莒淨水場	7.29	0.229	129	42	0.00	0.008	0.2	429	0.008	0.008	0.02	51.3	0.102	<1
西莒	112/12/11	西崁配水池	7.13	0.113	100	18	0.02	0.002	0.3	314	0.005	0.004	0.04	51.3	0.089	<1
西莒	112/12/11	西莒海淡水	7.03	0.108	97	2	0.00	0.000	0.0	215	0.003	0.006	0.02	34.2	0.043	<1
東引	112/12/15	東湧淨水場	7.54	0.395	109	33	0.01	0.008	0.2	298	0.008	0.016	0.08	85.5	0.111	<1
東引	112/12/15	中柱配水池	7.39	0.410	104	40	0.06	0.006	0.6	311	0.011	0.008	0.06	85.5	0.049	<1
東引	112/12/15	獅子村配水池	7.41	0.298	103	28	0.02	0.002	1.2	305	0.002	0.008	0.12	51.3	0.040	<1
東引	112/12/15	東引海淡水	7.39	0.299	75	3	0.02	0.000	1.0	182	0.010	0.012	0.02	17.1	0.039	<1

水源水質檢測			pH	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	化學需氧量	總有機碳	鐵
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~
南竿	112/12/18	儲水沃上壩	7.51	2.52	315	0.047	0.02	14.1	3.3	0.049
南竿	112/12/18	儲水沃下壩	7.42	2.33	341	0.036	0.05	15.8	3.6	0.051
南竿	112/12/18	后沃水庫	8.32	3.52	366	0.043	0.00	21.1	3.8	0.047
北竿	112/12/18	坂里水庫	7.43	3.12	413	0.162	0.18	21.1	3.9	0.043
東莒	112/12/11	東莒淨水場原水	7.28	0.346	321	0.019	0.03	4.6	0.2	0.028
東莒	112/12/11	大坪B井	7.08	0.821	446	0.098	0.05	8.9	1.2	0.071
東莒	112/12/11	福正水庫	8.33	5.11	453	0.135	0.13	28.8	5.7	0.062
西莒	112/12/11	樂道沃水庫	7.85	2.89	452	0.052	0.05	14.3	3.1	0.043
東引	112/12/15	東湧水庫	8.15	3.57	359	0.098	0.12	15.5	3.5	0.021