

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

111年2月

飲用水水質檢測			p H 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	111/02/15	儲水沃淨水場	7.54	0.221	27	1	0.03	0.006	0.3	100	0.000	0.000	0.05	17.1	0.010	<1
南竿	111/02/15	逆滲透過濾(RO_A)	6.89	0.087	7	1	0.00	0.011	0.3	5.8	0.002	0.000	0.00	0	0.004	<1
南竿	111/02/15	逆滲透過濾(RO_B)	7.14	0.105	17	0	0.00	0.010	0.7	16.2	0.005	0.000	0.00	17.1	0.007	<1
南竿	111/02/15	中興嶺配水池	7.00	0.147	41	0	0.01	0.006	0.4	85	0.019	0.000	0.03	17.1	0.007	<1
南竿	111/02/15	雲台山配水池	7.36	0.172	21	1	0.00	0.005	0.3	98	0.002	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	111/02/15	二期海淡水	6.66	0.068	57	0	0.02	0.004	0.4	133	0.000	0.000	0.00	17.1	0.000	<1
南竿	111/02/16	三期海淡水	6.65	0.071	63	0	0.02	0.001	0.9	132	0.000	0.001	0.00	17.1	0.013	<1
北竿	111/02/17	坂里淨水場	7.31	0.231	80	12	0.02	0.012	0.9	268	0.008	0.008	0.00	51.3	0.098	<1
北竿	111/02/17	坂里淨水場(砂濾後)	6.99	0.206	86	31	0.03	0.016	1.2	349	0.009	0.012	0.18	85.5	0.123	<1
北竿	111/02/17	上村配水池	7.26	0.227	79	18	0.02	0.008	0.6	267	0.008	0.016	0.00	34.2	0.069	<1
北竿	111/02/17	北竿海淡水	6.55	0.065	67	0	0.01	0.003	0.0	158	0.003	0.003	0.00	17.1	0.008	<1
東莒	111/02/16	東莒淨水場	7.52	0.176	116	86	0.00	0.031	1.3	325	0.000	0.016	0.32	119.7	0.034	<1
西莒	111/02/18	西莒淨水場	7.41	0.213	108	72	0.02	0.042	0.8	399	0.006	0.011	0.28	85.5	0.158	<1
西莒	111/02/18	西坵配水池	7.16	0.212	75	18	0.00	0.018	0.5	343	0.004	0.006	0.22	34.2	0.076	<1
西莒	111/02/18	西莒海淡水	7.28	0.108	72	4	0.00	0.006	0.4	312	0.008	0.003	0.16	17.1	0.021	<1
東引	111/02/14	東湧淨水場	7.68	0.786	75	32	0.00	0.011	0.4	223	0.043	0.000	0.00	85.5	0.152	<1
東引	111/02/14	東湧淨水場(砂濾後)	7.70	0.238	98	52	0.00	0.009	0.8	399	0.002	0.000	0.12	102.6	0.169	4.1
東引	111/02/14	中柱配水池	7.73	0.125	57	27	0.01	0.008	0.8	145	0.000	0.000	0.06	51.3	0.036	<1
東引	111/02/14	獅子村配水池	7.58	0.108	48	16	0.00	0.009	0.6	112	0.029	0.000	0.10	34.2	0.048	<1
東引	111/02/14	東引海淡水	6.41	0.147	42	0	0.00	0.003	0.3	68	0.018	0.000	0.10	17.1	0.003	<1
水源水質檢測			p H 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC	鐵						
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	111/02/24	儲水沃上壩	7.96	4.05	291	0.023	0.02	14.5	3.1	0.068						
南竿	111/02/24	儲水沃下壩	8.02	4.62	308	0.048	0.21	15.2	3.2	0.072						
南竿	111/02/24	后沃水庫	8.70	5.93	466	0.031	0.07	12	2.8	0.044						
北竿	111/02/17	坂里水庫	8.06	5.61	329	0.056	0.42	22.6	3.8	0.028						
東莒	111/02/16	東莒淨水場原水	7.25	0.179	351	0.021	0.08	3	0	0.000						
東莒	111/02/16	大坪B井	6.87	0.99	481	0.034	0.03	5.8	0.4	0.094						
東莒	111/02/16	福正水庫	8.21	3.87	432	0.059	0.13	24.2	3.8	0.047						
西莒	111/02/18	樂道沃水庫	8.41	3.41	381	0.034	0.06	17	2.9	0.051						
東引	111/02/14	東湧水庫	8.47	3.12	442	0.044	0.00	19.2	3.1	0.047						