

連江縣自來水廠水質月檢驗紀錄表104.04

飲用水水質檢測			pH值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 CFU/mL
南竿	104.04.28	勝利淨水場	7.60	0.397	112	72.5	0.02	0	0.4	339.1	0.013	0.018	0.44	136.8	0.185	<1
		儲水沃淨水場	7.61	0.120	114	1	0.02	0	0.3	192.9	0.014	0.012	0.07	17.1	0.008	<1
		中興嶺總配水池	7.41	0.245	118	8	0.02	0	0.2	210.2	0.008	0.006	0.09	34.2	0.015	<1
		二期海淡水	7.28	0.075	93	0	0.00	0	0.2	152.2	0.006	0.001	0.02	17.1	0.000	<1
		三期海淡水	7.02	0.053	127	0	0.04	0	0.4	219.1	0.024	0.000	0.11	17.1	0.000	<1
北竿	104.04.28	坂里淨水場	7.08	0.064	105	1	0.02	0	0.3	176.3	0.009	0.010	0.07	17.1	0.006	<1
		上村配水池	7.04	0.062	101	1	0.00	0	0.2	176.5	0.012	0.022	0.07	17.1	0.000	<1
		北竿海淡水	7.07	0.071	107	1	0.01	0	0.2	179.2	0.005	0.005	0.06	17.1	0.005	<1
東莒	104.04.28	東莒淨水場	7.12	0.102	93	29	0.00	0	2.4	293.3	0.000	0.014	0.28	119.7	0.000	<1
西莒	104.04.28	西莒淨水場	7.31	0.231	157	57	0.03	0	0.7	368.1	0.014	0.027	0.30	119.7	0.086	<1
		西崁配水池	7.52	0.112	137	0	0.00	0	0.3	225.6	0.046	0.007	0.14	17.1	0.000	<1
		西莒海淡水	7.42	0.102	140	1	0.02	0	0.3	223.8	0.005	0.008	0.09	17.1	0.000	<1
東引	104.04.27	東湧淨水場	7.10	0.093	114	16	0.04	0	0.5	232.9	0.041	0.010	0.14	51.3	0.030	<1
		中柱配水池	7.11	0.104	112	18	0.04	0	0.5	237.4	0.013	0.013	0.14	51.3	0.000	<1
		獅子村配水池	7.12	0.090	110	18	0.02	0	0.3	242.8	0.024	0.016	0.17	51.3	0.023	<1
		東引海淡水	7.24	0.403	106	0	0.02	0	0.5	176.3	0.029	0.005	0.00	17.1	0.040	<1
水源水質檢測			pH值	濁度	總溶解固體	錳	氯氮	COD	硝酸鹽氮							
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	~							
南竿	104.04.28	勝利淨水場原水	8.58	2.5	334.8	0.049	0.023	22	0.5							
		儲水沃淨水場原水	7.51	0.756	307	0.797	0.085	7	0.4							
		后沃水庫原水	8.63	4.29	3349	0.567	0.032	43	0.7							
北竿	104.04.28	坂里淨水場原水	8.81	4.91	379	0.034	0.022	27	1.0							
東莒	104.04.28	東莒地下水原水	7.16	0.284	299	0.007	0.000	5	1.9							
西莒	104.04.28	樂道沃水庫	8.72	3.62	351.7	0.016	0.000	17	0.8							
		菜埔沃水庫	8.35	2.17	399.9	0.021	0.029	21	0.5							
		樂道沃上池原水	8.77	2.79	351.1	0.031	0.000	17	0.7							
東引	104.04.27	東湧淨水場原水	8.69	3.46	319.9	0.037	0.021	17	0.7							