

連江縣自來水廠月水質檢測紀錄表

111年5月

飲用水水質檢測			p H 值	濁度	氯鹽	硫酸鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體	鐵	錳	氟鹽	總硬度	鋁	大腸桿菌群
	採樣日期	地點 標準	6~8.5	2 NTU	250 mg/L	250 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	10 mg/L	500 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.8 mg/L	300 mg/L	0.2 mg/L	6 MPN/100mL
南竿	停產	勝利淨水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿	111/05/17	儲水沃淨水場	7.11	0.241	52	1	0.00	0.004	0.5	99	0.000	0.000	0.00	17.1	0.018	<1
南竿	111/05/17	逆滲透過濾(RO_A)	7.23	0.136	2	1	0.02	0.001	0.2	20	0.000	0.009	0.15	17.1	0.009	<1
南竿	111/05/17	逆滲透過濾(RO_B)	6.95	0.145	2	2	0.02	0.000	0.3	12	0.000	0.004	0.04	17.1	0.020	<1
南竿	111/05/17	中興嶺配水池	7.28	0.236	35	1	0.00	0.000	0.3	115	0.000	0.000	0.19	17.1	0.073	<1
南竿	111/05/17	雲台山配水池	7.27	0.141	44	0	0.03	0.000	0.2	118	0.000	0.000	0.25	17.1	0.032	<1
南竿	111/05/17	二期海淡水	6.55	0.260	62	0	0.00	0.000	0.1	154	0.000	0.010	0.26	17.1	0.013	<1
南竿	111/05/19	三期海淡水	6.79	0.098	71	0	0.00	0.000	0.0	169	0.000	0.003	0.08	17.1	0.023	<1
北竿	111/05/18	坂里淨水場	7.64	0.369	99	23	0.00	0.000	0.0	260	0.000	0.000	0.06	68.4	0.088	<1
北竿	111/05/18	上村配水池	7.57	0.136	114	24	0.03	0.001	0.2	260	0.000	0.015	0.00	68.4	0.031	<1
北竿	111/05/18	北竿海淡水	7.17	0.076	105	0	0.00	0.000	0.2	207	0.000	0.001	0.06	17.1	0.009	<1
東莒	111/05/20	東莒淨水場	7.03	0.349	82	98	0.03	0.012	1.3	356	0.012	0.016	0.13	119.7	0.032	<1
西莒	111/05/19	西莒淨水場	7.58	0.251	144	32	0.04	0.005	0.3	408	0.008	0.012	0.21	85.5	0.136	<1
西莒	111/05/19	西坵配水池	7.38	0.149	125	6	0.02	0.003	0.2	270	0.002	0.006	0.08	34.2	0.056	3
西莒	111/05/19	西莒海淡水	6.85	0.081	132	0	0.00	0.001	0.3	279	0.006	0.002	0.09	17.1	0.012	<1
東引	111/05/16	東湧淨水場	7.19	0.124	43	0	0.01	0.000	0.1	84	0.000	0.008	0.19	68.4	0.020	<1
東引	111/05/16	中柱配水池	7.77	0.198	49	6	0.00	0.000	0.3	142	0.000	0.008	0.04	51.3	0.049	<1
東引	111/05/16	獅子村配水池	8.09	0.331	82	9	0.00	0.000	0.2	187	0.000	0.007	0.19	51.3	0.077	<1
東引	111/05/16	東引海淡水	7.01	0.114	42	0	0.01	0.000	0.4	77	0.000	0.011	0.26	17.1	0.000	<1
水源水質檢測			p H 值	濁度	總溶解固體	錳	氨氮	COD	TOC	鐵						
	採樣日期	地點 標準	~	~	~	~	1 mg/L	25 mg/L	4 mg/L	~						
南竿	111/05/18	儲水沃上壩	9.02	9.78	264	0.061	0.06	19.9	5.2	0.063						
南竿	111/05/18	儲水沃下壩	9.02	5.91	269	0.066	0.05	17.9	4.0	0.075						
南竿	111/05/18	后沃水庫	9.03	3.79	452	0.061	0.02	22.6	5.9	0.058						
北竿	111/05/18	坂里水庫	8.00	2.85	303	0.073	0.10	21.1	4.5	0.023						
東莒	111/05/20	東莒淨水場原水	7.19	0.216	363	0.031	0.03	2.1	0.2	0.019						
東莒	111/05/20	大坪B井	6.71	1.93	549	0.298	0.02	9.2	0.6	0.261						
東莒	111/05/20	福正水庫	8.53	4.31	451	0.061	0.06	25.6	4.9	0.051						
西莒	111/05/19	樂道沃水庫	8.74	2.44	391	0.056	0.03	15.1	3.5	0.043						
東引	111/05/16	東湧水庫	8.75	4.56	350	0.094	0.01	19.2	4.3	0.074						